



**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI  
w RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW  
tel.86-43-312, sek./fax 85-32-770  
e-mail sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl

RZESZÓW, 2011-07-29

Z/ZZP-2375-14/11

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala ZOZ MSWiA w Rzeszowie w zakresie 1 i 2 etapu” (z terminem składania ofert w dniu 05.08.2011r.)

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęło następujące zapytanie:

**PYTANIE:**

W przedmiarze uwzględniono do wyceny 2 sztuki patchpaneli wraz z osprzętem. Proszę o informacje o które patchpanele chodzi? Czy chodzi o GPD, PPD1, PPD2?

**ODPOWIEDŹ:**

W pośrednich punktach dystrybucyjnych należy zamontować panele modułowe typu 48xRJ45 kat. 6 ekranowane – 2 szt. albo typu 24xRJ45 kat. 6 ekranowane – 4 szt. Zgodnie z załączonym projektem okablowania strukturalnego, w zakresie przetargu na 1 piętrze są punkty logiczne typu 2xRJ45 – 10 szt. i punkty logiczne typu 1xRJ45 – 28 szt. W zakresie przetargu na 2 piętrze są punkty logiczne typu 2xRJ45 – 9 szt. i punkty logiczne typu 1xRJ45 – 15 szt.