



**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW
tel. 86-43-312, sek./fax 85-32-770
e-mail sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl

RZESZÓW, 2011-07-29

Z/ZZP-2375-14/11

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala ZOZ MSWiA w Rzeszowie w zakresie 1 i 2 etapu” (z terminem składania ofert w dniu 05.08.2011r.).

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęło następujące zapytanie:

PYTANIE:

W przedmiarze robót wykończeniowych do malowania powierzchni ścian zastosowano farby ceramiczne matowe, półmatowe oraz farbę satynową o wysokich wymaganiach sanitarnych. W projekcie budowlanym oraz specyfikacji budowlanej do wykończenia ścian zastosowano farbę akrylową. Czy we wszystkich pomieszczeniach objętych robotami ściany mają być wykończone farbami o wysokich wymaganiach sanitarnych – jak w przedmiarach robót czy tylko w niektórych? Jeżeli nie we wszystkich to w jakich pomieszczeniach, jakim typem farb? Czy może trzeba trzymać się projektu budowlanego oraz specyfikacji budowlanej i zastosować wszędzie farby akrylowe?

ODPOWIEDŹ:

Należy wycenić roboty malarskie zgodnie z załączonym przedmiarem i we wszystkich pomieszczeniach zastosować farby o wysokich wymaganiach sanitarnych.