



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

NIP: 813-28-92-063, REGON: 690028840
ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



RZESZÓW, 2013-03-05

Z/ZZP.2375.3.13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń przychodni w Rzeszowie (zespołu przychodni specjalistycznych)” dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęło następujące zapytanie:

PYTANIE:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń przychodni w Rzeszowie (zespołu poradni specjalistycznych)” dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16” zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji **czy Zamawiający uzna spełnienie warunku w zakresie:**

posiadania wiedzy i doświadczenia, rozdział III pkt 2, ppkt 3 SIWZ: „wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane tj. budowę, przebudowę, remont budynku użyteczności publicznej (definicja budynku użyteczności publicznej wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto każdej z nich, w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji sanitarnych, instalacji gazów medycznych oraz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji”

jeżeli wykonawca przedłoży wykaz robót + referencje potwierdzające wykonanie dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda z nich, ale nie zawierające w swym zakresie wykonania instalacji gazów medycznych.

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na pytanie z dnia 01.03.2013r. Zamawiający informuje, że zgodnie ze stosownym zapisem przedmiotowej SIWZ (Rozdział III pkt I ppkt 3) Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane tj. budowę, przebudowę, remont budynku użyteczności publicznej (definicja budynku użyteczności publicznej wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto każdej z nich, w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji sanitarnych, instalacji gazów medycznych oraz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. W przypadku, gdy Wykonawca nie może samodzielnie udokumentować wykonywania robót w zakresie gazów medycznych może przy wykonaniu zamówienia polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, które takowe posiada.

Równocześnie Zamawiający przypomina, że instalacja gazów medycznych – nazwa właściwa System rurociągowy do gazów medycznych SRDGM - jest w świetle obowiązujących przepisów wyrobem medycznym, i może być ona wyprodukowana wyłącznie przez podmioty posiadające wdrożony system zarządzania dla producentów wyrobów medycznych ISO 13485 w tym zakresie. Producent musi być upoważniony przez jednostkę notyfikowaną do nadawania znaku CE dla swoich wyrobów.