



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZÓWIE**

NIP: 813-28-92-063, REGON: 690028840
ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



RZESZÓW, 2013-03-07

Z/ZZP.2375.3.13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń przychodni w Rzeszowie (zespołu przychodni specjalistycznych)” dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęło następujące zapytanie:

PYTANIE:

Zwracamy się do Inwestora z prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii:

1. Czy sufity podwieszane „Ecophon Higienic Advance” mają być szczelne?
Jeżeli tak, to czy należy przyjąć do wyceny włązy sufitowe i w jakiej ilości?

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na pytanie z dnia 05.03.2013r. Zamawiający informuje, że Sufity podwieszane w pomieszczeniach zespołu poradni chirurgicznych /łącznie 5 pomieszczeń/, będą sufitami szczelnymi klipsowanymi np. Ecophon Hygiene Advance. Projekt sufitu przedstawia PW Architektura rysunek E16 . Należy zastosować w każdym pomieszczeniu co najmniej po 1 włązy sufitowym. Sufit w korytarzu zespołu poradni chirurgicznych oraz pozostałe zaprojektowane sufity należy wykonać zgodnie z Koncepcją Aranżacji Wnętrz.