



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2013-03-12

Z/ZZP.2375.3.13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń przychodni w Rzeszowie (Zespołu Przychodni Specjalistycznych)” dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIA:**

- 1) Pozycja 51 przedmiaru robót (medycyna pracy) "zakup i montaż kompresora bezolejowego do unitu stomatologicznego".  
Prosimy o podanie parametrów technicznych kompresora j.w.
- 2) W przedmiarach robót występują punkty poboru gazów medycznych podtynkowe. Natomiast w opisach do projektu przyjęto, że w pomieszczeniach gdzie jest prowadzona nowa instalacja gazów medycznych należy zamontować punkty poboru w tablicach TPG.  
Prosimy o dokładne sprecyzowanie, co należy przyjąć do wyceny: punkty poboru podtynkowe czy punkty poboru zabudowane w tablicach TPG?
- 3) Czy ilości punktów poboru gazów medycznych przyjąć do wyceny zgodnie z przedmiarami robót i projektem czy zgodnie z opisem w technologii medycznej, tzn. np. w pomieszczeniach 0.37a, 0.39, 0,14 0,06 należy zabudować 2 punkty O2+2punkty V+1punkt A w tablicach TPG ?
- 4) W opisie pozycji 33 przedmiaru robót (Zespół pomieszczeń diagn-zabiegowych) przyjęto punkt pob.próżni, zestaw naczyń odsysających i regulator próżni /Podobnie w poz.154 przedmiaru robót/zespół poradni specjalistycznych/- kpl.5  
Czy należy zachować pozycje przedmiarowe, czy też wycenić każdy materiał oddzielnie, czyli punkty poboru z KNR 2-15 tabl.0613 a osprzęt ruchomy /zestaw naczyń i regulator /z tabl. 0621.i jakie przyjąć ilości tego osprzętu?

**ODPOWIEDZI:**

**Ad pyt. 1**

Nie należy uwzględniać zakupu i montażu kompresora bezolejowego do unitu stomatologicznego.

**Ad pyt. 2**

Należy przyjąć do wyceny punkty zabudowane tablicach TPG (tlen, sprężone powietrze, próżnia).

**Ad pyt. 3**

Należy wycenić zgodnie z projektem branżowym i przedmiarami robót.

**Ad pyt. 4**

Należy wycenić pięć tablic TPG z punktami pojedynczymi tlenu, sprężonego powietrza i próżni, osprzęt ruchomy wycenić dla każdej tablicy.