



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2013-03-13

Z/ZZP.2375.3.13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń przychodni w Rzeszowie (Zespołu Przychodni Specjalistycznych)” dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

1. Proszę o informację czy nadrzędną rolę w wykonaniu odpowiedniej wyceny mają przedmiary czy dokumentacja projektowa? Czy możliwa jest modyfikacja przedmiarów, tak aby były zgodne z dokumentacją?
2. Proszę o udostępnienie dokumentacji odnośnie zasileń instalacji AKPiA, co należy zasilić, jakim przewodem, proszę o podanie długości przewodów?

ODPOWIEDZI:

Ad pyt. 1

Nadrzędną rolę w wykonaniu wyceny przez oferentów ma dokumentacja projektowa. Przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie podlegają ocenie w postępowaniu przetargowym.

Możliwa jest modyfikacja kosztorysów ofertowych /SIWZ rozdz. IV pkt 4 ppkt 1, oraz zał. nr 9 pkt 13/.

Ad pyt. 2

Wymieniona w projekcie wykonawczym br. elektrycznej instalacja AKPiA dotyczy osprzętu centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz agregatu wody lodowej.

Należy wycenić szafę sterowniczą dla tej centrali, osprzęt centrali oraz okablowanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sterowania zawartymi w projekcie wykonawczym br. instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Typy przewodów zgodnie z projektem producenta systemu sterowania centrali.