

BRUDOWNIK/ MAGAZYN BRUDNY
(pom. nr 0.4)

wyposaż. budowl.	malowanie, wykończenie specjalne	ściany	płytki glazurowane/ wykl. PCV na pełną wysokość
		sufity	farba zmywalna
	podłogi		wykładzina typu tarkett bezspoinowa, z wywinieciem na ściany do wys. 10cm, połączenie ściany i posadzki wyoblone, o średnicy 6cm / płytki gresowe
	Izolacja dźwiękochłonna		wg normy
	Wysokość pomieszczenia		2,5m
Instalacje sanitarne i specjalne	Temperatura pomieszczenia		16°C
	Wymagania specjalne dotyczące doprowadzania wody, pary do urządzeń i odprowadzania ścieków		doprowadzenie wody zimnej i ciepłej, odpływ do kanalizacji, baterie mieszakowe, zawór wodociagowy ze złączką, wpust podłogowy zwykły, myjnia kacek i basenów -woda zimna 1/2", woda ciepła 1/2", odpływ Ø110
	Wentylacja	grawitacyjna	-
		mechaniczna	5wym/h, podciśnienie -10%
	klimatyzacja		-
	specjalne wymagania dot. oczyszczania powietrza		-
	Instalacje specjalne	tlen O2	-
		próżnia VAC	-
		spr. powietrze A5	-
		inne	-
Instalacje elektryczne	Oświetlenie	ogólne	300 Lx
		miejscowe stałe	kinkiet nad umywalką
		awaryjne	z instalacji opraw wydzielonych (sufitowych)
		nocne	-
	Oświetlenie miejscowe przenośne, inst. siły i grzejnictwa		gniazda wtyczkowe 2 biegunowe 16 A ze stykiem ochronnym szczelne
	sygnalizacja		-
	telefoniczna		-
	komputerowe		-
	lampy bakteriobójcze		przepływowa ścienna
	inne		zasilanie myjni wg projektu instalacji