

- obszar objęty zakresem opracowania
- obszar nie objęty zakresem opracowania
- wyburzenia
- zamurowania
- nowe ściany
- scianki GK- obudowa Geberit, przewodów went. itp.
- kratka kanalizacyjna
- złączka
- Hydrant ppoz.
- oznaczenie zastosowania systemu podtynkowego Geberit
- oznaczenie klasy odporności ogniowej elementów budowlanych



SCHEMAT USYTUOWANIA

Zestaw gniazd 2x230V +2xRJ45	YDY3x2,5 +2xFTP4x2x0,5
Zestaw gniazd 2x230V + TV	YDY3x2,5 + CFT113
gniazdo 230 V z uziemieniem IP20 podwójne	YDY3x2,5
gniazdo ekwipotencjalne	LYżo 2,5
gniazdo 230 V z uziemieniem IP44	YDY3x2,5
gniazdo 3F L/P uziemieniem IP44 + gniazdo 230V	YDY5x4
puszka zestawu nadłóżkowego	YDY3x2,5 +YDY3x1,5 + 2xFTP4x2x0,5 + LYżo2,5
zasilanie skrzynki gazów medycznych 12 V DC	YDY2x1,5

UWAGA ! Podczas murowania ścianek wewnetrznych pozostawić otwory na przewody wentylacyjne

UWAGA ! Dostosowanie klatek schodowych do wymogów ochrony pożarowej nie jest przedmiotem niniejszego projektu.

UWAGA ! Przed przystapieniem do robót budowlanych należy bezwzględnie pobrać wymiary z natury.

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

temat / nazwa :	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ W BUDYNKU SP ZOZ MSW W RZESZOWIE		
adres inwestycji:	SP ZOZ MSW w Rzeszowie Rzeszów ul. Krakowska 16 działki 1213/1, 1213/5, 1213/7, obr. 213		
faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
nazwa rysunku: RZUT PARTERU instalacja gniazd wtykowych		data: LUTY 2014 nr rys: E01	skala: 1:50
PROJEKTOWAŁ:	UPRAWNIENIA:	podpis:	
mgr inż. Grzegorz Osior	LUB/0129/POOE/04		
OPRACOWAŁA:			
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. Andrzej Mamaczur	E-51/93		