

CIĄGI KOMUNIKACYJNE
(pom. nr 0.15, 0.17)

wyposaż. budowl.	malowanie, wykończenie specjalne	ściany	farba zmywalna o podwyższonej udarności, narożniki zabezpieczone kątowno, narożniki z tworzywa sztucznego mocowane na konstrukcji aluminiowej, odbojoporecze, przy podłodze listwy odbojowe, wszystkie dostosowane do dezynfekcji
		sufity	farba zmywalna
	podłogi		wykładzina typu tarkett bezspoinowa, z wywinieciem na ściany do wys. 10cm, połączenie ściany i posadzki wyoblone, o średnicy 6cm
	Izolacja dźwiękochłonna		wg normy
	Wysokość pomieszczenia		2,5m
Instalacje sanitarne i specjalne	Temperatura pomieszczenia		20°C
	Wymagania specjalne dotyczące doprowadzania wody, pary do urządzeń i odprowadzania ścieków		-
	Wentylacja	grawitacyjna	-
		mechaniczna	min. 1.5w/h
	klimatyzacja		wg projektu instalacji
	specjalne wymagania dot. oczyszczania powietrza		-
	Instalacje specjalne	tlen O2	-
		próżnia VAC	-
		spr. powietrze A5	-
		inne	-
Instalacje elektryczne	Oświetlenie	ogólne	300 Lx
		miejscowe stałe	wg projektu instalacji
		awaryjne	wg projektu instalacji
		nocne	wg projektu instalacji
	Oświetlenie miejscowe przenośne, inst. siły i grzejnictwa		gniazda wtyczkowe 2 biegunowe 16 A ze stykiem ochronnym
	sygnalizacja		-
	telefoniczna		-
	komputerowe		-
	lampy bakteriobójcze		-
	inne		-