

SYMBOL:		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
SCHEMAT:									
MIN. WYMIARY W ŚWIECIE:	PRZEJŚCIA: OTW. W MURZE:	SZER.xWYS. 90 x 200 SZER.xWYS. 107 x 207	SZER.xWYS. 110 x 200 SZER.xWYS. 127 x 207	SZER.xWYS. 90 x 200 SZER.xWYS. 107 x 207	SZER.xWYS. 110 x 200 SZER.xWYS. 127 x 207	SZER.xWYS. 90 x 200 SZER.xWYS. 100 x 205	SZER.xWYS. 90 x 200 SZER.xWYS. 100 x 205	SZER.xWYS. 90 x 200 SZER.xWYS. 107 x 207	SZER.xWYS. 90 x 200 SZER.xWYS. 100 x 205
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	2	3	-	1	-	2	-
2	-	2	2	4	1	2	1	2	1
SUMA L/P		3	5	3	1	2	4	5	3
SUMA:		RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 1013	RAL 1019	RAL 1015	RAL 1015
KOLOR		drzwi aluminiowe, jedno-skrzydłowe, pełne, zamek z czołem ze stali nierdzewnej wg standardu producenta, zawiasy wg standardu producenta	drzwi aluminiowe, jedno-skrzydłowe, pełne, zamek z czołem ze stali nierdzewnej wg standardu producenta, zawiasy wg standardu producenta	drzwi aluminiowe, zamek rolowy z czołem ze stali nierdzewnej, z blokadą od wewnątrz z możliwością odblokowania od zewnątrz wg standardu produc. Drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych zg. z Polską Normą, A-drzwi wyposażać w samozamykacz z blokadą, zawiasy wg standardu prod.	drzwi aluminiowe, zamek rolowy z czołem ze stali nierdzewnej, z blokadą od wewnątrz z możliwością odblokowania od zewnątrz wg standardu produc. Drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych zg. z Polską Normą, A-drzwi wyposażać w samozamykacz z blokadą, zawiasy wg standardu prod.	drzwi drewniane, w klasie II wg PN 1192, zamek rolowy z czołem ze stali nierdzewnej z blokadą od wewnątrz i możliwością odblokowania od zewnątrz wg standardu producenta. Drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych zg. z Polską Normą, A-drzwi wyposażać w samozamykacz z blokadą, zawiasy wg standardu prod.	drzwi drewniane, w klasie II wg PN 1192, zamek rolowy z czołem ze stali nierdzewnej z blokadą od wewnątrz i możliwością odblokowania od zewnątrz wg standardu producenta. Drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych zg. z Polską Normą, A-drzwi wyposażać w samozamykacz z blokadą, zawiasy wg standardu prod.	drzwi aluminiowe, jedno-skrzydłowe, pełne, zamek z czołem ze stali nierdzewnej wg standardu producenta, zawiasy wg standardu producenta	drzwi drewniane, w klasie II wg PN 1192, zamek rolowy z czołem ze stali nierdzewnej z blokadą od wewnątrz i możliwością odblokowania od zewnątrz wg standardu producenta. Drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych zg. z Polską Normą, A-drzwi wyposażać w samozamykacz z blokadą, zawiasy wg standardu prod.
UWAGI DODATKOWE									

SYMBOL:		DA2	DZ2	DP1	
SCHEMAT:					
MIN. WYMIARY W ŚWIECIE:	PRZEJŚCIA:	SZER.xWYS. 90+110 x 200	SZER.xWYS. 90 x 200	SZER.xWYS. 110 x 200	
	OTW. W MURZE:	SZER.xWYS. 230 x 207	SZER.xWYS. 107 x 207	SZER.xWYS. 107 x 207	
		L	P	L	P
		1	-	1	-
SUMA L/P		1	1	1	
SUMA:					
KOLOR		kolor biały	kolor biały	RAL 9010	
UWAGI DODATKOWE		drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe 90+110cm, konstrukcja drzwi mocowana do stropu, szklenie szkłem mlecznym, bezpiecznym, zamek i okucia wg wyboru inwestora,	drzwi aluminiowe, zewnętrzne, profil ciepły, pełne, jednoskrzydłowe, akustyczne, zawiasy wg standardu producenta. * Drzwi do maszynowni windy.	drzwi aluminiowe, jedno-skrzydłowe, przesuwne, przeszkłone, szklenie szkłem mlecznym, bezpiecznym, zamek z czołem ze stali nierdzewnej wg standardu producenta, zawiasy wg standardu producenta.	

UWAGA !

1. Wszystkie drzwi wyposażać w szyldy, klamki i zamki ze stali szlachetnej (chyba że szczegółowy opis precyzuje inaczej).
2. Zestawienie stolarki należy rozpatrywać łącznie z opisem do projektu i rysunkami architektonicznymi.
3. Przed zamówieniem stolarki i ślusarki przeprowadzić obmiar stanu istniejącego na budowie i weryfikację podanych wymiarów .
4. Otwory drzwiowe wykonać pod zamówiony typ ościeżnic .
5. Wszystkie elementy ślusarki okiennej i drzwiowej wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami sztuki budowlanej .
6. Wszystkie drzwi otwierające się na drogi ewakuacyjne wyposażać w samozamykacze.
7. Wszystkie drzwi EI30 wyposażać w samozamykacze.

temat / nazwa :	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ W BUDYNKU SP ZOZ MSW W RZESZOWIE		
adres inwestycji:	SP ZOZ MSW w Rzeszowie Rzeszów ul. Krakowska 16 działki 1213/1, 1213/5, 1213/7, obr. 213		
tytuł:	PROJEKT WYKONAWCZY		
nazwa rysunku: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI	data: MARZEC 2014		
	nr rys: A05	skala: 1:100	
PROJEKTOWAŁA:	UPRAWNIENIA:	podpis:	
mgr inż. arch. Romana DOBRÓŃ	A184/78		
OPRACOWAŁA:			
mgr inż. arch. Joanna WĘGRZYN			