

SALA CHORYCH 4-lózkowa, 3-lózkowa, 2-lózkowa
(pom. nr 0.1, 0.5, 0.6, 0.9)

wyposaż. budowl.	malowanie, wykończenie specjalne	ściany	fartuch z płytek glazurowanych do wysokości 180 cm wokół umywalek/ wykładzina PCV, farba zmywalna
		sufity	sufit kasetonowy w wersji higienicznej, farba zmywalna
	podłogi		wykładzina typu tarkett bezspoinowa z wywinieciem na ściany do wys. 10cm, połączenie ściany i posadzki wyoblone, o średnicy 6cm
	Izolacja dźwiękochłonna		wg normy
	Wysokość pomieszczenia		2,5m
	Temperatura pomieszczenia		20°C
Instalacje sanitarne i specjalne	Wymagania specjalne dotyczące doprowadzania wody, pary do urządzeń i odprowadzania ścieków		doprowadzenie wody zimnej i ciepłej, odpływ do kanalizacji, baterie mieszkowe
	Wentylacja	grawitacyjna	-
		mechaniczna	min.3wym/h
	klimatyzacja		wg projektu instalacji
	specjalne wymagania dot. oczyszczania powietrza		-
	Instalacje specjalne	tlen O ₂	w module nadłóżkowym po 1pkt.
		próżnia VAC	w module nadłóżkowym po 1pkt.
		spr. powietrze A5	w module nadłóżkowym po 1pkt.
		inne	-
Instalacje elektryczne	Oświetlenie	ogólne	500 Lx
		miejskowe stałe	w modułach
		awaryjne	z instalacji opraw wydzielonych (sufitowych)
		nocne	ścienne + w modułach
	Oświetlenie miejscowe przenośne, inst. siły i grzejnictwa		gniazda wtyczkowe 2 biegunowe 16 A ze stykiem ochronnym , na wys. 1,40m
	sygnalizacja		przyzywowa do dyzurki pielęgniarek
	telefoniczna		gniazda w modułach
	komputerowe		gniazda w modułach
	lampy bakteriobójcze		lampa mobilna
	inne		gniazdo tv , gniazdo internetowe