





| | | |
|---|---|---|
| | Zestaw gniazd 2x230V +2xRJ45 | YDY3x2,5 +2xFTP4x2x0,5 |
| | Zestaw gniazd 2x230V + TV | YDY3x2,5 + CFT113 |
| | gniazdo 230 V z uziemieniem IP20 podwójne | YDY3x2,5 |
| | gniazdo ekwipotencjalne | LY żo 2,5 |
| | gniazdo 230 V z uziemieniem IP44 | YDY3x2,5 |
| 3/N/PE | gniazdo 3F L/P uziemieniem IP44 + gniazdo 230V | YDY5x4 |
| | puszka zestawu nadłóżkowego | YDY3x2,5 +YDY3x1,5 + 2xFTP4x2x0,5 + LY żo2,5 |
| 12 V DC | zasilanie skrzynki gazów medycznych 12 V DC | YDY2x1,5 |

KABLE FTP 4x2x0,5 ROZSZYĆ NA PATCHPANELU W SERWEROWNI

UWAGA ! Podczas murowania ścianek wewnetrznych pozostawić otwory na przewody wentylacyjne

UWAGA ! Dostosowanie klatek schodowych do wymogów ochrony pobarowej nie jest przedmiotem niniejszego projektu.

UWAGA ! Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy bezwzględnie pobrać wymiary z natury.

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

| | |
|---|---|
| temat / nazwa : | PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ W BUDYNKU SP ZOZ MSW W RZESZOWIE |
| adres inwestycji: | SP ZOZ MSW w Rzeszowie<br>Rzeszów ul. Krakowska 16<br>działki 1213/1, 1213/5, 1213/7, obr. 213 |
| faza: | PROJEKT WYKONAWCZY |

| | | | |
|---|---|---|---|
| nazwa rysunku: | | data: | |
| RZUT PARTERU<br>Instalacja gniazd wtykowych | | LUTY 2014 | |
| | | nr rys: E01 | skala: 1:50 |
| PROJEKTOWAŁ: | UPRAWNIENIA: | podpis: | |
| mgr inż. Grzegorz Oslor | LUB/0128/POOE/04 | | |
| OPRACOWAŁA: | | | |
| | | | |
| SPRAWDZIŁ: | | | |
| mgr inż. Andrzej Mamaczur | E-51/93 | | |