

ŁAZIENKA CHORYCH
(pom. nr 0.11, 0.12)

wyposaż. budowl.	malowanie, wykończenie specjalne	ściany	do wysokości 210cm płytki glazurowane, powyżej farba zmywalna
		sufity	sufit w wersji higienicznej, farba zmywalna
	podłogi		płytki gresowe
	Izolacja dźwiękochłonna		wg normy
	Wysokość pomieszczenia		2,50m
Instalacje sanitarne i specjalne	Temperatura pomieszczenia		24°C
	Wymagania specjalne dotyczące doprowadzania wody, pary do urządzeń i odprowadzania ścieków		doprowadzenie wody zimnej i ciepłej, odpływ do kanalizacji, baterie mieszakowe
	Wentylacja	grawitacyjna	-
		mechaniczna	5wym/h, podciśnienie -10%
	klimatyzacja		-
	specjalne wymagania dot. oczyszczania powietrza		-
	Instalacje specjalne	tlen	-
		próżnia	-
		spr. powietrze	-
		inne	-
Instalacje elektryczne	Oświetlenie	ogólne	300 Lx
		miejskowe stałe	kinkiet nad umywalką
		awaryjne	z instalacji opraw wydzielonych (sufitowych)
		nocne	ścienne
	Oświetlenie miejscowe przenośne, inst. siły i grzejnictwa		gniazda wtyczkowe 2 biegunowe 16 A ze stykiem ochronnym szczelne
	sygnalizacja		przyzywowa do Dyżurki Pielęgniarek
	telefoniczna		-
	komputerowe		-
	lampy bakteriobójcze		-
	inne		