

POMIESZCZENIE SOCJALNE
(pom. nr 0.10)

wyposaż. budowl.	malowanie, wykończenie specjalne	ściany	fartuch z płytek glazurowanych do wys.1,80m wokół umywalki i zlewu, farba zmywalna
		sufity	sufit kasetonowy, farba zmywalna
	podłogi		wykładzina typu tarkett bezspoinowa, z wywinieciem na ściany do wys. 10cm, połączenie ściany i posadzki wyoblone, o średnicy 6cm
	Izolacja dźwiękochłonna		wg normy
	Wysokość pomieszczenia		2,50m
Instalacje sanitarne i specjalne	Temperatura pomieszczenia		20°C
	Wymagania specjalne dotyczące doprowadzania wody, pary do urządzeń i odprowadzania ścieków		doprowadzenie wody zimnej i ciepłej, odpływ do kanalizacji, baterie mieszkowe
	Wentylacja	grawitacyjna	-
		mechaniczna	min.1,5wym/h
	klimatyzacja		wg projektu instalacji
	specjalne wymagania dot. oczyszczania powietrza		-
	Instalacje specjalne	tlen O2	-
		próżnia VAC	-
		spr. powietrze A5	-
		inne	-
Instalacje elektryczne	Oświetlenie	ogólne	300 Lx
		miejscowe stałe	kinkiet nad umywalką
		awaryjne	z instalacji opraw wydzielonych (sufitowych)
		nocne	-
	Oświetlenie miejscowe przenośne, inst. siły i grzejnictwa		gniazda wtyczkowe 2 biegunowe 16 A ze stykiem ochronnym
	sygnalizacja		-
	telefoniczna		gniazdo
	komputerowe		gniazdo
	lampy bakteriobójcze		-
	inne		gniazdo internetowe