



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2014-04-08

Z/ZZP.2375.4.14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Endoskopii Zabiegowej” (z terminem składania ofert w dniu 11.04.2014r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIE:**

**Pyt. 1.** W projekcie wykonawczym w korytarzu 0.17 przyjęto wykładzinę PCV, w projekcie aranżacji wnętrz płytki gres. Czy w przedmiarze robót poz. 5.13 zwiększyć a poz. 5.16 zmniejszyć o wartość 38,86 m<sup>2</sup>.

**Pyt. 2.** W zestawieniu stolarki brak jest drzwi DA1P (klatka schodowa). Czy przyjąć je do wyceny?

**Pyt. 3.** Przedmiar poz. 6.2, 6.3, 6.4 (ochrona ścian) jest zaniżony, wg wyliczeń powinno być poz. 6.2- 76,8 mb, poz. 6.3 i 6.4 -64 mb. Czy powiększyć przedmiary o brakujące ilości?

**Pyt. 4.** Proszę o doprecyzowanie wyposażenia zestawów nadłóżkowych.

**ODPOWIEDŹ:**

**Ad. Pyt. 1**

Zgodnie z Załącznikiem nr 9 Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 14 i 15 należy przyjąć płytki gres.

**Ad. Pyt. 2**

Drzwi zostały zaprojektowane, należy je wycenić.

**Ad. Pyt. 3**

Zgodnie z Załącznikiem nr 9 Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 15 oferty mogą w swoich kosztorysach ofertowych modyfikować ilości nakładów oraz dopisywać niezbędne dodatkowe pozycje kosztorysowe w przypadku zauważenia różnic pomiędzy dokumentacją a przedmiarami.

**Ad. Pyt. 4**

Zgodnie z Projektami Wykonawczymi „Technologia Medyczna” oraz „Instalacje elektryczne i niskoprądowe” panele nadłóżkowe muszą posiadać /na 1 stanowisko/:

- gniazda tlenu, powietrza i próżni (łącznie 3 szt.),
- gniazda instalacji elektrycznej 230V z bolcem ochronnym 3 szt. (2 szt. wg projektu plus 1 szt. dodatkowo),
- gniazda sieci komputerowej kat. 6ekw. 2 szt.
- światlenie miejscowe o mocy min 18 W, z wyłącznikiem na panelu,
- manipulator systemu przywoławczego z wtyczką typu Jack z gniazdem w poziomej dolnej części panelu,
- wyprowadzony punkt ekwipotencjalny 1 szt.

Wszystkie opisane gniazda muszą licować się z powierzchnią panelu.

