



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2014-08-07

Z/ZZP.2375.15.14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa pomieszczeń /kondygnacjaIV/ na potrzeby oddziału szpitalnego Szpitala MSW w Rzeszowie” (z terminem składania ofert w dniu 12.08.2014r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

1. W przedmiarach – poz. 68 d.5 podano za małą ilość witryn aluminiowych – 3 m². W zestawieniu (rys. A.05) występują 2 szt. witryn o wym. 1,5x 2,0 m. Prosimy o korektę przedmiarów.
2. Proszę wyjaśnić jaki ma być wymiar witryn aluminiowych – w zestawieniu OW ma wymiary 1,5x2,0 m, na rys. A.01 i A.02 jest 1,5x1,2.
3. Proszę określić kolorystykę drzwi – w zestawieniu stolarki drzwiowej A.05 podano jedynie „RAL” bez oznaczenia liczbowego, określającego kolor z palety RAL.
4. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę wypełnienia drzwi o konstrukcji aluminiowej z panelu aluminiowego na panel stalowy?
5. Czy do drzwi z zestawienia A.05 przewidziano progi? Jeśli tak, proszę podać do których.

ODPOWIEDŹ:

Pyt. 1.

Należy wycenić 2 szt. witryn aluminiowych o wymiarze 1,5 x 1,2 m, łącznie 3,6 m². Kosztorys ofertowy należy sporządzić stosując zapisy pkt. 15 Załącznika nr 9 do SIWZ

Pyt. 2.

Wymiary witryn aluminiowych 1,5 x 1,2 m, szt. 2.

Pyt. 3.

Odpowiedź na pytanie zawarte jest na Rys. A.5 Zestawienie stolarki drzwiowej – uwagi. Proszę zapoznać się z Projektem Wnętrz.

Pyt. 4.

Zamawiający nie dopuszcza do takiej zamiany.

Pyt. 5.

Nie przewiduje się zastosowania progów. Stanowiłyby one utrudnienie dla komunikacji pacjentów, łóżek i wózków