



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2014-08-07

Z/ZZP.2375.15.14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa pomieszczeń /kondygnacjaIV/ na potrzeby oddziału szpitalnego Szpitala MSW w Rzeszowie” (z terminem składania ofert w dniu 12.08.2014r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

1. Proszę o przedstawienie specyfikacji Switch-a 48 portowego wskazanego w pozycji 10.10 przedmiaru robót.
2. Proszę o informację ile Switch-y 48 portowych należy ująć w ofercie?
3. Schemat ideowy instalacji logicznej wskazuje na konieczność montażu trzech paneli krosowych 48 portowych RJ45, przedmiar natomiast w pozycji 10.11 mówi o jednej sztuce. Proszę o informację ile patchpaneli 48 portowych należy ująć w ofercie.
4. Proszę o informację czy panel krosowy 48 portowy kat.6 ekranowany z opcją uruchomienia funkcji monitorowania połączeń fizycznych można zastąpić dwoma patchpanelami 24 portowymi o tej samej funkcji?

ODPOWIEDŹ:

Pyt. 1. i Pyt. 2

Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. Switcha 48 portowego Cisco Catalyst 2960S48 GigEPoE , 4 x SFP LAN Base z 4 modułami światłowodowymi Cisco 1000BASE – LX/LH transceiver module 1310nm lub równoważnego.

Pyt. 3 i Pyt. 4

Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. panelu krosowego 48 portowego RJ45 kat 6 ekranowany z opcją uruchomienia funkcji monitorowania połączeń fizycznych.