

**OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ Z WYTYCZNYMI DLA
BRANŻ**

DLA INWESTYCJI P/N:

**PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI IV
BUDYNKU SP ZOZ MSW W RZESZOWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ,
NA DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5, 1213/7, OBR.213 NA POTRZEBY
ZESPOŁU POMIESZCZEŃ PIEŁĘGNACYJNYCH ODDZIAŁU
SZPITALNEGO ŁÓŻKOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDN.
INST. WEWN.: ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH, WOD.-
KAN, CO, WENT. MECHANICZNEJ, GAZÓW MEDYCZNYCH.**

INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ MSW
35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 16

ADRES INWESTYCJI : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ MSW
35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 16
Dz. nr ewid. 1213/1, 1213/5, 1213/7, obr. 213

AUTOR OPRACOWANIA : arch. Marcin Bocheński

1. DANE OGÓLNE:

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI IV BUDYNKU SP ZOZ MSW W RZESZOWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ, NA DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5, 1213/7, OBR.213 NA POTRZEBY ZESPOŁU POMIESZCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH ODDZIAŁU SZPITALNEGO ŁÓŻKOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDN. INST. WEWN.: ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH, WOD.- KAN, CO, WENT. MECHANICZNEJ, GAZÓW MEDYCZNYCH.

Obiekt i adres inwestycji:

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ MSW**

35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 16.

Dz. nr ewid. 1213/1, 1213/5, 1213/7, obr. 213

Inwestor:

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ MSW**

35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 16.

Podstawa opracowania:

Projekt technologii medycznej opracowano na podstawie:

- programu funkcjonalno- użytkowego obiektu,
- ustaleń z użytkownikiem dot. rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
- projekt architektoniczny.

2. ZAKRES PROJEKTU:

Inwestycja obejmuje przebudowę części pomieszczeń kondygnacji IV szpitala MSW w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 na potrzeby oddziału szpitalnego łóżkowego.

Projektowany zakres inwestycji dotyczy przebudowy, adaptacji i dostosowania funkcjonalnego istniejących pomieszczeń dla aktualnych potrzeb Inwestora, obowiązujących przepisów i podniesienie standardu wykończenia i wyposażenia pomieszczeń – w zakresie technologii medycznej wraz z wytycznymi dla branż.

3. STAN ISTNIEJĄCY - INWENTARYZACJA:

Zakres objęty opracowaniem, przeznaczony do przebudowy – pomieszczenia części kondygnacji IV szpitala MSW w Rzeszowie, zlokalizowane pomiędzy północną ścianą budynku a północną, boczną klatką schodową.

Inwentaryzacji dokonano na podstawie własnych pomiarów stanu istniejącego oraz materiałów archiwalnych udostępnionych przez Inwestora.

Zestawienie pomieszczeń i powierzchni stanu istniejącego objętego inwestycją :

1. Dyżurka pielęgniarek	8.10m ²
2. Sala chorych.....	33.17m ²
3. Magazyn.....	5.46m ²
4. Sala chorych.....	17.68m ²
5. Gabinet zabiegowy.....	17.11m ²
6. Sala chorych.....	17.98m ²
7. Komunikacja.....	25.81m ²
8. Komunikacja.....	14.17m ²
9. Sala chorych.....	13.23m ²
10. Zespół sanitarny	11.38m ²
11. Przedsiónek.....	2.94m ²
12. Gabinet oddziałowej.....	6.79m ²
13. Brudownik.....	11,51m ²
14. WC.....	1.09m ²
15. Pokój pielęgniarek.....	10.09m ²
16. Sala chorych.....	32.86 m ²
RAZEM.(pow.).....	229.37m ²

Opis elementów konstrukcyjno - materiałowych budynku.

Ściany zewnętrzne.

- ściany zewnętrzne murowane, gr. o ok. 50, 60cm

Ściany konstrukcyjne wewnętrzne.

- ściany wewnętrzne murowane, gr. o ok. 50, 60cm

Stropy.

- stropy międzykondygnacyjne - gęstożebrowy, ceramiczny typu Ackerman, gr. ok. 32cm

Ściany wewnętrzne – działowe.

- ściany murowane, gr. od 12, 20cm

- zabudowa szachów inst. – murowana lub z płyty GK

Stolarka okienna.

- stolarka okienna PCV w kolorze białym – nowa, do zachowania

Stolarka drzwiowa.

- stolarka drzwiowa do pomieszczeń – drewniana, płycinowa , w złym stanie technicznym - do likwidacji

Posadzki.

- lastrico- komunikacja główna,
- posadzka PCV – sale chorych , pom. diagnostyczne,, gabinety
- płytki ceramiczne – pomieszczenia sanitarne.

Wykończenie wewnętrzne.

- ściany tynki cementowo – wapienne malowane farbą, pomieszczenia mokre - płytki ceramiczne do wys. 2.00m,
- strop – tynk cementowo – wapienny , malowany farbą emulsyjną

Wentylacja.

- wentylacja grawitacyjna, mechaniczna

Instalacje.

Instalacje wewnętrzne:

- elektryczne,
- wod – kan,
- inst. teletechniczne,
- inst. technologiczne

Wysokość pomieszczeń w obszarze objętym inwestycją – h=3.00m.

Budynek szpitala został poddany termomodernizacji, nie wymaga docieplenia

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1. Rozwiązania funkcjonalne.

Planowany na części IV kondygnacji szpitala MSW w Rzeszowie oddział łóżkowy przeznaczony będzie dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych zlokalizowanego na III kondygnacji.

Projektowany oddział składał się będzie z:

- 2 sal chorych – 5-cio łózkowych,
- 3 sal chorych – 2 łózkowe.

Łącznie oddział został zaplanowany na 16 miejsc łózkowych.

W ramach planowanego oddziału zaprojektowano pomieszczenie gabinetu zabiegowego łączone z funkcją przygotowania leków, magazyn czysty, pom. brudownika oraz dyżurka pielęgniarek. W ramach zespołu pom. higieniczno – sanitarnych zaprojektowano łazienkę oddziałową przystosowaną do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, łazienki dla pacjentów: męską i damską, WC dla personelu. Pokój lekarzy i pokój Ordynatora oddziału mają miejsce na poziomie III kondygnacji szpitala. Pom. dla pielęgniarek spełniające funkcje socjalne – istniejące, zlokalizowane na kond. III szpitala.

4.2. Dane liczbowe – stan projektowany.

Zestawienie powierzchni netto:

01. Dyżurka pielęgniarek	7.53m ²
02. Sala chorych.....	33.72m ²
03. Magazyn	5.61m ²
04. Gabinet zabiegowy.....	17.68m ²
05. Sala chorych.....	17.22m ²
06. Sala chorych.....	18.48m ²
07. Komunikacja.....	41.21m ²

08. Przedsionek.....	2.23m ²
09. Sala chorych.....	13.40m ²
10. Łazienka męska.....	5.76m ²
11. Łazienka damska.....	5.81m ²
12. Łazienka oddziałowa.....	11.18m ²
13. Brudownik.....	8.42m ²
14. WC personelu.....	2.80m ²
15. Punkt pielęgniarski z pok. przyg.pielęgniarskim.....	8.29m ²
16. Sala chorych.....	33.31m ²
 RAZEM.(pow. netto).....	 232.71m ²

Dane liczbowe:

- Pow. netto.....	232.71 m ²
- Pow. całkowita.....	302.00 m ²
- Kubatura brutto	1012.00 m ³

5. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNO - MATERIAŁOWE :

5.1. Wytyczne funkcjonalno – przestrzenne.

Przebudowa pomieszczeń i program funkcjonalny oddziału łóżkowego wg rys. dok. projektowej. Oddział będzie posiadał 16 łóżek w następującym układzie:

- dwa pokoje 5 – łóżkowe
- trzy pokoje 2 – łóżkowe

Oddział będzie posiadał gabinet diagnostyczno – zabiegowy, punkt pielęgniarski z przygotowaniem dla pielęgniarek, dyżurkę pielęgniarską, brudownik, magazyn, zespół pom. higieniczno – sanitarnych. Pomieszczenie socjalne dla pielęgniarek znajdować się będzie na kondygnacji niższej szpitala, w istn. pomieszczeniu socjalnym istniejącym.

5.2. Wytyczne ogólnobudowlane.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie oddziału będą przeprowadzone prace adaptacyjno – modernizacyjne zgodnie z projektem. Nowe ścianki należy wykonać w technologii ścianek GKB na ruszcie stal. systemowym, wypełnione wełną mineralną.

Należy wykonać wymianę wszystkich warstw podłogowych do poz. stropu.

Rodzaj posadzek wg rys. dok. projektowej. Sufity podwieszane, modułowe na wys. 250cm(w pom. wg rys. dok. projektowej). Należy dostosować wszystkie otwory drzwiowe do obowiązujących norm - wg rys. dok. projektowej. Okna zewnętrzne istniejące(do zachowania) należy wyposażyć w nawiewniki, mocowane w ramie okiennej. Na korytarzach i ciągach komunikacyjnych należy zastosować system odbojnic ściennych zapobiegających zniszczeniu ścian i narożników ściennych przez wózki oraz pochwyty ściennych dla pacjentów. Przewiduje się nowe drzwi do pomieszczeń. Wszystkie pomieszczenia należy wentylować.

Wykończenie wnętrza projektowanych pomieszczeń zgodnie z załączonymi kartami technologicznymi.

Uwaga:

Wszystkie elementy wykończenia posadzek, ścian , sufitów podwieszanych muszą posiadać atesty dopuszczenia ich stosowania w obiektach służby zdrowia, odporne na użycie środków dezynfekujących oraz mycia na mokro.

5.3. Instalacje wod-kan.

Wymianie powinny ulec wszystkie urządzenia sanitarne, takie jak umywalki, miski klozetowe, zlewozmywaki, częściowo kratki ściekowe. Zdemontowane urządzenia należy zastąpić nowymi - zgodnie z rys. dok. projektowej. Należy zlikwidować lub zaślepić niepotrzebne istniejące podejścia, piony istn. obudować płytami GKB. W pomieszczeniu gabinetu zabiegowego należy zamontować baterie umożliwiające korzystanie z nich bez użycia rąk, np. łokciowe lub na podczerwień. W pomieszczeniach łazienek dla pacjentów należy zamontować brodziki wtopione w posadzkę, wykonać kratki ściekowe w nowej posadzce z zachowaniem odpowiednich spadków. Uwaga:

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych gdzie przewidziano nowe kratki ściekowe lub nowe urządzenia sanitarne należy wykonać izolację przeciwwodną. Podejścia do urządzeń specjalistycznych, np. myjni kaczek i basenów należy wykonać zgodnie z DTR przyszłego urządzenia.

5.4. Instalacje c.o.

Zakłada się wymianę wszystkich grzejników na nowe, posiadające atesty dopuszczenia ich stosowania w budynkach służby zdrowia. Grzejniki powinny znajdować się w odległościach od ściany i podłogi umożliwiających ich utrzymanie w czystości.

Gabinet zabiegowy należy wyposażać w klimatyzator. Temperatury pomieszczeń zgodnie z PN, określone szczegółowo na kartach technologicznych.

5.5. Wentylacja.

Zakłada się wentylowanie pomieszczeń za pomocą wentylacji mechanicznej wywiewnej. Nawiew za pomocą nawiewników okiennych. Istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej w pom. higieniczno – sanitarnych do wykorzystania – wentylacja wymuszona elektrycznie.

Uwaga:

Należy sprawdzić drożność istn. kanałów went. grawitacyjnej.

5.6. Instalacje gazów medycznych.

Zakłada się instalację gazów medycznych w pom.:

- sala chorych – 1x tlen, 1x próżnia, 1x sprężone powietrze – w panelach nadłóżkowych mocowanych w układzie poziomym oraz panelach przyłóżkowych, mocowanych w układzie pionowym,
- gabinet zabiegowy – punkt podłączenia gazów medycznych.

5.7. Instalacje elektryczne.

Należy dokonać wymiany i przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej oraz dopasować projektowaną do planowanego układu funkcjonalnego oraz spełnić wymagania PN.

Wytyczne do projektu inst. elektrycznych stanowią rys. technologiczne z rozplanowaniem i wykazem podstawowego wyposażenia oraz karty technologiczne.

Gniazdko elektryczne 230V instalować w miejscu wg rys. lokalizacji urządzeń oraz na wys. określonej wg normatywów.

Należy wykonać ośw. awaryjne, nocne – dróg ewakuacyjnych.

Oświetlenie ogólne określone na kartach technologicznych.

Oświetlenie miejscowe – instalowane nad umywalkami, blatami w gabinecie zabiegowym, nad ladą pielęgniarską w dyżurce- lokalizacja na rys. technologii medycznej.

5.8. Instalacje teletechniczne i inne.

Należy dokonać wymiany i przebudowy istniejącej instalacji teletechnicznej oraz dopasować projektowaną do planowanego układu funkcjonalnego oraz spełnić wymagania PN.

Wytyczne do projektu inst. elektrycznych stanowią rys. technologiczne z rozplanowaniem i wykazem podstawowego wyposażenia oraz kartami technologicznymi.

Do każdego łóżka w panelu przygotować gniazda teletechniczne.

Wykonać instalacje :

- przyzywową,
- sieci komputerowej,
- sieci RTV w każdym pokoju łóżkowym, punkcie pielęgniarskim.,
- instalacja komputerowa, telefon w pom. gabinetu zabiegowego, dyżurka pielęgniarek, sale chorych – gniazda w modułach przyłóżkowych i nadłóżkowych.

Instalacja przyzywowa lokalizowana w pom. sal chorych , łazienek dla pacjentów z odbiorem w dyżurce pielęgniarek.

5.9. Wyposażenie.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano nowe wyposażenie oraz meble.

Łazienki dla pacjentów wyposażono w komplet uchwytów ściennych, stałych i ruchomych.

Wykaz wyposażenia i mebli przedstawiono na rys. technologii medycznej.

5.10. Odpady medyczne.

Odpady medyczne należy segregować bezpośrednio w gabinecie.

Odpady medyczne należy segregować w hermetycznych pojemnikach.

Klasyfikacja odpadów medycznych zgodnie z Dz. U. Nr. 112, poz. 1206 z dn. 27 września 2001r.

5.11. Odpady komunalne.

Odpady komunalne należy segregować oddzielnie od odpadów medycznych w pojemnikach na odpady komunalne.

opracowanie:
arch. Marcin Bocheński

Pom. Nr 0.1 – Dyżurka pielęgniarek.

ozn. na rys	nazwa	nazwa	ilość
1	2	3	4
LD	LADA PIEŁĘGNIARSKA	Lada systemowa wg Projektu Wnętrza.	1
ZM	ZABUDOWA MEBLOWA	Zabudowa meblowa –wg proj. wnętrz	
KO	KOSZ NA ODPADKI	Kosz na odpadki – otwierany przyciskiem pedałowym, z pokrywą, wewn. wkład PCV	1
	FOTEL OBROTOWY	Fotel obrotowy, konstr. stal. siedzisko i oparcie pleców tapicerowane , łatwo zmywalne. Siedzisko z podłokietnikami.	1
	ZESTAW KOMPUTEROWY	Zestaw komputerowy do wyboru Inwestora.	1
	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk.	1
	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomocą łokcia.	1
	PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1
CT	CENTRALKA	Lampa bakteriobójcza, energooszczędna, przepływowa z wymuszonym obiegiem powietrza, z licznikiem czasu pracy promienników.	1

Pom. Nr 0.2 – Sala chorych – 5 osobowa

ozn. na rys	nazwa	nazwa	ilość
1	2	3	4
LR	ŁÓŻKO REHABILITACYJNE	Łóżko o konstrukcji z prof. stal. lakierowanych proszkowo odp. na uszkodzenia mechaniczne. Łóżko dwusegmentowe, regulacja oparcia pleców stopniowana mechanicznie, układ jezdy: 4 koła z centralną blokadą. Łóżko wyposażone w materac, wieszak na kapturkę, ruchome poręcze boczne.	5
KR	KRZESŁO	Krzesło – konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie pleców zmywalne	2
ST	STOLIK	Stolik z blatem o wym. 60x60cm , łatwo zmywalnym, konstrukcja z prof. stal. lakierowanych proszkowo.	1
KO	KOSZ NA ODPADKI	Kosz na odpadki – otwierany przyciskiem pedałowym, z pokrywą, wewn. wkład PCV	1
SZ	SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA	Szafa o konstr. z prof. stal. i blachy stal. ocynk. lakierowanych proszkowo, wyposażona w szufladę z uchwytem, drzwi z uchwytem i zatrzaskiem mechanicznym. Błat z powłoką łatwo zmywalną, szafka z	5

		na kołach z blokadą	
T	TABORET	Taboret ze śrubową regulacją wysokości siedziska. Konstr. stal. lakierowana proszkowo, siedzisko tapicerowane, łatwo zmywalne.	5
W	WIESZAK	Wieszak Na odzież wierzchnią, konstr. stalowa, lakierowany proszkowo.	1
	PANEL PRZYŁÓŻKOWY (pionowy)	Szczegóły wg opis techn. Do proj. Wykonawczego. Pojedynczy.	3
	PANEL PRZYŁÓŻKOWY (poziomy)	Szczegóły wg opis techn. Do proj. Wykonawczego. Podwójny.	1
	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk.	1
	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomocą łokcia.	1
	PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1
	LUSTRO	Lustro nad umywalką, klejone do ściany, krawędzie szlifowane. Wym. 500x600mm.	1

Pom. Nr 0.3 – Magazyn

ozn. na rys	nazwa	nazwa	ilość
1	2	3	4
ZM	ZABUDOWA MEBŁOWA	Zabudowa meblowa –wg proj. wnętrz	

Pom. Nr 0.4 – Gabinet zabiegowy

ozn. na rys	nazwa	nazwa	ilość
1	2	3	4
LR	BIURKO LEKARSKIE	biurko o wym. 1600x700x780mmz blatem laminowanym gr 28mm, wyposażone w półkę pod klawiaturę, pod biurkiem segment mobilny – 4 szuflady	1
KR	KRZESŁO	Krzesło – konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie pleców zmywalne	1
ZM	ZABUDOWA MEBŁOWA	Zabudowa meblowa –wg proj. wnętrz	
KO	KOSZ NA ODPADKI	Kosz na odpadki – otwierany przyciskiem pedałowym, z pokrywą, wewn. wkład PCV	1
SM1	SZAFKA MEDYCZNA	Szafa medyczna dwudrzwiowa, konstrukcja stal. Drzwi przeszklone ze szkła hartowanego, zamykane zamkiem, wykończone uchwytem klamkowym. Wyposażone w półki wykonane ze szkła hartowanego. Malowana proszkowo. Wym. 1800x900x420.	2
SM2	SZAFKA MEDYCZNA	Szafa medyczna jednodrzwiowa, konstrukcja stal. Drzwi przeszklone ze szkła hartowanego, zamykane zamkiem, wykończone uchwytem klamkowym. Wyposażone w półki	1

		wykonane ze szkła hartowanego. Malowana proszkowo. Wym. 1800x600x420.	
WZ	WÓZEK ZABIEGOWY	Wózek zabiegowy o konstr. ze stali kwasoodpornej, mobilny.	1
WKR	MOBILNY WIESZAK NA KROPLÓWKĘ	Wieszak o konstr. stalowej chromowanej, malowany proszkowo, mobilny, podstawa 5-cio kołowa, średnica 50cm	1
KB	KOZETKA DO BADAŃ	Kozetka: dwusegmentowa, z ręczną regulacją, konstrukcja stal. mal. Proszkowo, tapicerka zmywalna	1
P	PARAWAN MOBILNY	Parawan: konstr. stal, mal. Proszkowo, materiał tekstylny, zdejmowalny, łatwy w czyszczeniu	1
PM	POJEMNIK NA ODPADKI MEDYCZNE	Pojemnik zamykany hermetycznie z otworem wrzutowym	1
	FOTEL OBROTOWY	Fotel obrotowy, konstr. stal. siedzisko i oparcie pleców tapicerowane, łatwo zmywalne. Siedzisko z podłokietnikami.	1
	ZESTAW KOMPUTEROWY	Zestaw komputerowy do wyboru Inwestora.	1
	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk.	1
	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomocą łokcia.	1
	PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1
PM	LAMPA BAKTERIOBÓJCZA	Lampa bakterioobójcza, energooszczędna, przepływowa z wymuszonym obiegiem powietrza, z licznikiem czasu promienników	1

Pom. Nr 0.5 – Sala chorych – 2 osobowa

ozn. na rys	nazwa	nazwa	ilość
1	2	3	4
LR	ŁÓŻKO REHABILITACYJNE	Łóżko o konstrukcji z prof. stal. lakierowanych proszkowo odp. na uszkodzenia mechaniczne. Łóżko dwusegmentowe, regulacja oparcia pleców stopniowana mechanicznie, układ jezdy: 4 koła z centralną blokadą. Łóżko wyposażone w materac, wieszak na kroplówkę, ruchome poręcze boczne.	2
KR	KRZESŁO	Krzesło – konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie pleców zmywalne	2
ST	STOLIK	Stolik z blatem o wym. 60x60cm, łatwo zmywalnym, konstrukcja z prof. stal. lakierowanych proszkowo.	1
KO	KOSZ NA ODPADKI	Kosz na odpadki – otwierany przyciskiem pedałowym, z pokrywą, wewn. wkład PCV	1
SZ	SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA	Szafa o konstr. z prof. stal. i blachy stal. ocynk. lakierowanych proszkowo, wyposażona w szufladę z uchwytem, drzwi z uchwytem i zatraskiem mechanicznym. Blat z powłoką łatwo zmywalną, szafka z na kołach z blokadą	2

T	TABORET	Taboret ze śrubową regulacją wysokości siedziska. Konstr. stal. lakierowana proszkowo, siedzisko tapicerowane, łatwo zmywalne.	2
W	WIESZAK	Wieszak Na odzież wierzchnią, konstr. stalowa, lakierowany proszkowo.	1
	PANEL PRZYŁÓŻKOWY (poziomy)	Szczegóły wg opis techn. Do proj. Wykonawczego. Podwójny	1
	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk.	1
	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomocą łokcia.	1
	PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1
	LUSTRO	Lustro nad umywalką, klejone do ściany, krawędzie szlifowane. Wym. 500x600mm.	1
PT	PARAWAN TELESKOPOWY	Parawan teleskopowy, przyścienny, konstr. stal nierdzewna, wyposażony w zasłonkę z tkaniny zmywalnej, łatwej do zdejmowania, wys. zawieszenia – 200cm	1

Pom. Nr 0.6 – Sala chorych – 2 osobowa

ozn. na rys	nazwa	nazwa	ilość
1	2	3	4
LR	ŁÓŻKO REHABILITACYJNE	Łóżko o konstrukcji z prof. stal. lakierowanych proszkowo odp. na uszkodzenia mechaniczne. Łóżko dwusegmentowe, regulacja oparcia pleców stopniowana mechanicznie, układ jezdy: 4 koła z centralną blokadą. Łóżko wyposażone w materac, wieszak na kapturkę, ruchome poręcze boczne.	2
KR	KRZESŁO	Krzesło – konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie pleców zmywalne	2
ST	STOLIK	Stolik z blatem o wym. 60x60cm , łatwo zmywalnym, konstrukcja z prof. stal. lakierowanych proszkowo.	1
KO	KOSZ NA ODPADKI	Kosz na odpadki – otwierany przyciskiem pedałowym, z pokrywą, wewn. wkład PCV	1
SZ	SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA	Szafa o konstr. z prof. stal. i blachy stal. ocynk. lakierowanych proszkowo, wyposażona w szufladę z uchwytem, drzwi z uchwytem i zatraskiem mechanicznym. Blat z powłoką łatwo zmywalną, szafka z na kołach z blokadą	2
T	TABORET	Taboret ze śrubową regulacją wysokości siedziska. Konstr. stal. lakierowana proszkowo, siedzisko tapicerowane, łatwo zmywalne.	2
W	WIESZAK	Wieszak Na odzież wierzchnią, konstr. stalowa, lakierowany proszkowo.	1
	PANEL PRZYŁÓŻKOWY(poziomy)	Szczegóły wg opis techn. Do proj. Wykonawczego. Podwójny.	1
	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu	1

		mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk.	
	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomocą łokcia.	1
	PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1
	LUSTRO	Lustro nad umywalką, klejone do ściany, krawędzie szlifowane. Wym. 500x600mm.	1
PT	PARAWAN TELESKOPOWY	Parawan teleskopowy, przyścienny, konstr. stal nierdzewna, wyposażony w zasłonkę z tkaniny zmywalnej, łatwej do zdejmowania, wys. zawieszenia – 200cm	1

Pom. Nr 0.7 – Korytarz

ozn. na rys	nazwa	nazwa	ilość
1	2	3	4
	BRAK WYPOSAŻENIA		

Pom. Nr 0.8 – Przedsionek

ozn. na rys	nazwa	nazwa	ilość
1	2	3	4
	BRAK WYPOSAŻENIA		

Pom. Nr 0.9 – Sala chorych – 2 osobowa

ozn. na rys	nazwa	nazwa	ilość
1	2	3	4
LR	ŁÓŻKO REHABILITACYJNE	Łóżko o konstrukcji z prof. stal. lakierowanych proszkowo odp. na uszkodzenia mechaniczne. Łóżko dwusegmentowe, regulacja oparcia pleców stopniowana mechanicznie, układ jezdny: 4 koła z centralną blokadą. Łóżko wyposażone w materac, wieszak na kapturkę, ruchome poręcz boczne.	2
KO	KOSZ NA ODPADKI	Kosz na odpadki – otwierany przyciskiem pedałowym, z pokrywą, wewn. wkład PCV	1
SZ	SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA	Szafa o konstr. z prof. stal. i blachy stal. ocynk. lakierowanych proszkowo, wyposażona w szufladę z uchwytem, drzwi z uchwytem i zatrzaskiem mechanicznym. Błat z powłoką łatwo zmywalną, szafka z na kołach z blokadą	2
T	TABORET	Taboret ze śrubową regulacją wysokości siedziska. Konstr. stal. lakierowana proszkowo, siedzisko tapicerowane, łatwo zmywalne.	2
W	WIESZAK	Wieszak na odzież wierzchnią, konstr. stalowa, lakierowany proszkowo.	1

	PANEL PRZYŁÓŻKOWY(poziomy)	Szczegóły wg opis techn. Do proj. Wykonawczego. Podwójny	1
	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk.	1
	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomocą łokcia.	1
	PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1
	LUSTRO	Lustro nad umywalką, klejone do ściany, krawędzie szlifowane. Wym. 500x600mm.	1

Pom. Nr 10 – Łazienka męska

ozn. na rys	nazwa		ilość
1	2	3	4
KO	KOSZ NA ODPADKI	Kosz na odpadki – otwierany przyciskiem pedałowym, z pokrywą, wewn. wkład PCV	2
WS	WIESZAK	Wieszak naścienny ze stali nierdzewnej.	1
	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk.	1
	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomocą łokcia.	1
	PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1
	LUSTRO	Lustro nad umywalką, klejone do ściany, krawędzie szlifowane. Wym. 500x600mm.	1

Pom. Nr 11 – Łazienka damska

ozn. na rys	nazwa		ilość
1	2	3	4
KO	KOSZ NA ODPADKI	Kosz na odpadki – otwierany przyciskiem pedałowym, z pokrywą, wewn. wkład PCV	2
WS	WIESZAK	Wieszak naścienny ze stali nierdzewnej.	1

	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk.	1
	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomocą łokcia.	1
	PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1
	LUSTRO	Lustro nad umywalką, klejone do ściany, krawędzie szlifowane. Wym. 500x600mm.	1

Pom. Nr 12 – Łazienka oddziałowa

ozn. na rys	nazwa	nazwa	ilość
1	2	3	4
KO	KOSZ NA ODPADKI	Kosz na odpadki – otwierany przyciskiem pedałowym, z pokrywą, wewn. wkład PCV	1
Ws	WIESZAK	Wieszak naścienny ze stali nierdzewnej.	1
	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk.	1
	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomocą łokcia.	1
	PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1
	LUSTRO	Lustro nad umywalką, klejone do ściany, krawędzie szlifowane. Wym. 500x600mm.	1
WW	WANNA/WÓZEK	Wanna/Wózek – konstr. prof. stal. lakierowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Wanna z tworzywa PCV wyposażona w poduszkę, W/W z możliwością hydraulicznej reg. Wysokości., wyposażona w układ jezdnny z blokadą kół.	1

Pom. Nr 13 – Brudownik

ozn. na rys	nazwa	nazwa	ilość
1	2	3	4
KO	KOSZ NA ODPADKI	Kosz na odpadki – otwierany przyciskiem pedałowym, z pokrywą, wewn. wkład PCV	1

M/D	MYJKA/DEZYNFEKTOR	Myjnia/Dezynfektor do mycia basenów i kaczek w wersji stojącej, konstr. stal nierdzewna, wyposażony w system suszenia, drzwi paroszczelne, wyświetlacz dla pełnej diagnozy procesów w myjni.	1
RM1	REGAŁ MAGAZYNOWY	Regał magazynowy dla basenów i kaczek, stojący, konstr. ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Wym. 1000x400x1800mm.	1
	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk.	1
	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomocą łokcia.	1
	PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1

Pom. Nr 14 – WC personelu

ozn. na rys	nazwa	nazwa	ilość
1	2	3	4
KO	KOSZ NA ODPADKI	Kosz na odpadki – otwierany przyciskiem pedałowym, z pokrywą, wewn. wkład PCV	2
	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk.	1
	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomocą łokcia.	1
	PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1
	LUSTRO	Lustro nad umywalką, klejone do ściany, krawędzie szlifowane. Wym. 500x600mm.	1

Pom. Nr 15– Punkt pielęgniarski z pok. przygotowawczym pielęgniarskim

ozn. na rys	nazwa	nazwa	ilość
1	2	3	4
ZM	ZABUDOWA MEBLOWA	Zabudowa meblowa –wg proj. wnętrz	
KO	KOSZ NA ODPADKI	Kosz na odpadki – otwierany przyciskiem pedałowym, z pokrywą, wewn. wkład PCV	1
SM1	SZAFKA MEDYCZNA	Szafa medyczna dwudrzwiowa, konstrukcja stal. Drzwi przeszklone ze szkła hartowanego, zamykane zamkiem,	2

		wykończone uchwytem klamkowym. Wyposażone w półki wykonane ze szkła hartowanego. Malowana proszkowo. Wym. 1800x900x420.	
ST	STOLIK	Stolik z blatem o wym. 60x60cm , łatwo zmywalnym, konstrukcja z prof. stal. lakierowanych proszkowo.	1
KR	KRZESŁO	Krzesło – konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie pleców zmywalne	2
	DOZOWNIK MYDŁA W PLYNIE	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk.	1
	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomocą łokcia.	1
	PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1
L	LODÓWKA PODBLATOWA	Lodówka podblatowa	1

Pom. Nr 16 – Sala chorych – 5 osobowa

ozn. na rys	nazwa	nazwa	ilość
1	2	3	4
LR	ŁÓŻKO REHABILITACYJNE	Łóżko o konstrukcji z prof. stal. lakierowanych proszkowo odp. na uszkodzenia mechaniczne. Łóżko dwusegmentowe, regulacja oparcia pleców stopniowana mechanicznie, układ jezdy: 4 koła z centralną blokadą. Łóżko wyposażone w materac, wieszak na kropłówkę, ruchome poręcze boczne.	5
KR	KRZESŁO	Krzesło – konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie pleców zmywalne	2
ST	STOLIK	Stolik z blatem o wym. 60x60cm , łatwo zmywalnym, konstrukcja z prof. stal. lakierowanych proszkowo.	1
KO	KOSZ NA ODPADKI	Kosz na odpadki – otwierany przyciskiem pedałowym, z pokrywą, wewn. wkład PCV	1
SZ	SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA	Szafa o konstr. z prof. stal. i blachy stal. ocynk. lakierowanych proszkowo, wyposażona w szufladę z uchwytem, drzwi z uchwytem i zatrzaśnikiem mechanicznym. Błat z powłoką łatwo zmywalną, szafka z na kołach z blokadą	5
T	TABORET	Taboret ze śrubową regulacją wysokości siedziska. Konstr. stal. lakierowana proszkowo, siedzisko tapicerowane, łatwo zmywalne.	5
W	WIESZAK	Wieszak Na odzież wierzchnią, konstr. stalowa, lakierowany proszkowo.	1
	PANEL PRZYŁÓŻKOWY(pionowy)	Szczegóły wg opis techn. Do proj. Wykonawczego. Pojedynczy.	3
	PANEL PRZYŁÓŻKOWY(poziomy)	Szczegóły wg opis techn. Do proj. Wykonawczego. Podwójny.	1

	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk.	1
	DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO	Dozownik naścienny: pojemność zbiornika 900 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomocą łokcia.	1
	PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1
	LUSTRO	Lustro nad umywalką, klejone do ściany, krawędzie szlifowane. Wym. 500x600mm.	1

Nazwa pomieszczenia i numer		DYŻURKA PIEŁĘGNIAREK – 0.1
Powierzchnia – 7.53m ²		Wys. pom. - 2.50cm
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie/wykończenie specjalne	ścian	Farba zmywalna/ ceramika przy umywalce,
	sufitów	Sufit podwieszany modułowy, higieniczny, farba zmywalna
Podłoga		Wykl. PCV, bezspoinowa, wywinięta na ściany 10cm z wyobleniem śr. 60mm
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm
INSTALACJA SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		+20 ⁰ C
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		Woda zimna i ciepła, odpływ do kanalizacji
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	min. 20m ³ /osoba, wywiewna z nawiewem przez nawiewniki okienne
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszczania powietrza		-
Instalacje specjalne	Tlenowa	-
	Próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	300 Lx
	miejsc. stałe	kinkiet nad przy umywalce
	nocne	ścienne
	awaryjne	sufitowe, oprawy wydzielone
Oświetl. miejscowego, przenoś. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe podwójne 16A ze stykiem ochronnym

Sygnalizacyjna	Centrala numeratorów
telefoniczna	gniazdo
Lampy bakteriobójcze	-
Inne	Gniazdo internetowe, komputerowe

Nazwa pomieszczenia i numer		SALA CHORYCH – 0.2(5 os.)
Powierzchnia – 33.72m2		Wys. pom. - 3.00cm
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie/wykończenie specjalne	ścian	Farba zmywalna/ ceramika przy umywalce do wys. 180 cm i wokół umywalek
	sufitów	Farba zmywalna
Podłoga		Wykl. PCV, bezspoinowa, wywinięta na ściany 10cm z wyobleniem śr. 60mm
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm
INSTALACJA SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		+20°C
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		Woda zimna i ciepła, odpływ do kanalizacji
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	min. 20m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez nawiewniki okienne
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszczania powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	1 pkt. w panelu nadłużkowym
	próżniowa	1 pkt. w panelu nadłużkowym
	spr. powietrza	1 pkt. w panelu nadłużkowym
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	500 Lx
	miejsc. stałe	kinkiet nad przy umywalce, w panelach
	nocne	w panelach, ściennie
	awaryjne	sufitowe, oprawy wydzielone
Oświetl. miejscowego, przenoś. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe podwójne 16A ze stykiem ochronnym
Sygnalizacyjna		Inst. przyzywowa do dyż. pielęgniarek

telefoniczna	gniazdo w panelu
Lampy bakteriobójcze	-
Inne	Gniazdo internetowe, komputerowe, TV

Nazwa pomieszczenia i numer		MAGAZYN – 0.3
Powierzchnia – 5.61m2		Wys. pom. - 2.50cm
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie/wykończenie specjalne	ścian	Farba zmywalna/ ceramika do wys. 2.00 m
	sufitów	Farba zmywalna, sufit modułowy, higieniczny
Podłoga		Wykl. PCV, bezspoinowa, wywinięta na ściany 10cm z wyobleniem śr. 60mm
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm
INSTALACJA SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		+20°C
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		-
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	min. 25m3 , wywiewna z nawiewem przez nawiewniki okienne
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszczania powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	300 Lx
	miejsc. stałe	-
	nocne	-
	awaryjne	-
Oświetl. miejscowego, przenoś. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe podwójne 16A ze stykiem ochronnym
Sygnalizacyjna		-

telefoniczna	-
Lampy bakteriobójcze	-
Inne	-

Nazwa pomieszczenia i numer		GABINET ZABIEGOWY – 0.4
Powierzchnia – 17.68m ²		Wys. pom. - 3.00cm
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie/wykończenie specjalne	ścian	pl. ceramiczne na całą wys. pomieszczenia
	sufitów	Sufit szczelny, farba zmywalna
Podłoga		Wykł. PCV, bezspoinowa, wywinięta na ściany 10cm z wyobleniem śr. 60mm
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm
INSTALACJA SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		+24 ⁰ C
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		Woda zimna i ciepła, odpływ do kanalizacji, baterie bezdotykowe nad umywalką(fotokomórka), baterie łokciowe nad zlewem
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	min. 20m ³ /osoba , wywiewna z nawiewem przez nawiewniki okienne
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszczania powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	1 pkt.
	próżniowa	1 pkt.
	spr. powietrza	1 pkt.
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	1000 Lx
	miejsc. stałe	kinkiet nad umywalką, nad blatem
	nocne	-
	awaryjne	sufitowe, oprawy wydzielone
Oświetl. miejscowego, przenoś. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe podwójne 16A ze stykiem ochronnym
Sygnalizacyjna		-

telefoniczna	gniazdo
Lampy bakteriobójcze	przepływowa ścienna
Inne	Gniazdo internetowe, komputerowe

Nazwa pomieszczenia i numer		SALA CHORYCH – 0.5 (2os.)
Powierzchnia – 17.22m2		Wys. pom. - 3.00cm
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie/wykończenie specjalne	ścian	Farba zmywalna/ ceramika przy umywalce do wys. 180 cm i wokół umywalek
	sufitów	Farba zmywalna
Podłoga		Wykł. PCV, bezspoinowa, wywinięta na ściany 10cm z wyobleniem śr. 60mm
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm
INSTALACJA SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		+20 ⁰ C
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		Woda zimna i ciepła, odpływ do kanalizacji
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	min. 20m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez nawiewniki okienne
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszczania powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	1 pkt. w panelu nadłużkowym
	próżniowa	1 pkt. w panelu nadłużkowym
	spr. powietrza	1 pkt. w panelu nadłużkowym
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	500 Lx
	miejsc. stałe	kinkiet nad przy umywalce, w panelach
	nocne	w panelach, ściennie
	awaryjne	sufitowe, oprawy wydzielone
Oświetl. miejscowego, przenoś. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe podwójne 16A ze stykiem ochronnym
Sygnalizacyjna		Inst. przyzywowa do dyż. pielęgniarek
telefoniczna		gniazdo w panelu

Lampy bakteriobójcze	-
Inne	Gniazdo internetowe, komputerowe, TV

Nazwa pomieszczenia i numer		SALA CHORYCH – 0.6 (2 os.)
Powierzchnia – 17.22m2		Wys. pom. - 3.00cm
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie/wykończenie specjalne	ścian	Farba zmywalna/ ceramika przy umywalce do wys. 180 cm i wokół umywalek
	sufitów	Farba zmywalna
Podłoga		Wykł. PCV, bezspoinowa, wywinięta na ściany 10cm z wyobleniem śr. 60mm
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm
INSTALACJA SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		+20 ⁰ C
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		Woda zimna i ciepła, odpływ do kanalizacji
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	min. 20m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez nawiewniki okienne
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszczania powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	1 pkt. w panelu nadłużkowym
	próżniowa	1 pkt. w panelu nadłużkowym
	spr. powietrza	1 pkt. w panelu nadłużkowym
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	500 Lx
	miejsc. stałe	kinkiet nad przy umywalce, w panelach
	nocne	w panelach, ściennie
	awaryjne	sufitowe, oprawy wydzielone
Oświetl. miejscowego, przenoś. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe podwójne 16A ze stykiem ochronnym
Sygnalizacyjna		Inst. przyzywowa do dyż. pielęgniarek
telefoniczna		gniazdo w panelu

Lampy bakteriobójcze	-
Inne	Gniazdo internetowe, komputerowe, TV

Nazwa pomieszczenia i numer		KORYTARZ – 0.7
Powierzchnia – 41.21m ²		Wys. pom. - 2.50cm
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie/wykończenie specjalne	ścian	Farba zmywalna o podw. Wytrzymałości na uszkodz. Mechaniczne, narożniki zabezp. Prof. PCV, poręcze odbojowe i listwy odbojowe (systemowe)
	sufitów	Farba zmywalna, sufit modułowy , higieniczny
Podłoga		Wykl. PCV, bezspoinowa, wywinięta na ściany 10cm z wyobleniem śr. 60mm
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm
INSTALACJA SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		+20 ⁰ C
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		-
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	min. 20m ³ /osoba , wywiewna z nawiewem przez nawiewniki okienne
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszczania powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	300 Lx
	miejsc. stałe	-
	nocne	ścienne
	awaryjne	sufitowe, oprawy wydzielone
Oświetl. miejscowego, przenoś. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe podwójne 16A ze stykiem ochronnym
Sygnalizacyjna		-

telefoniczna	-
Lampy bakteriobójcze	-
Inne	-

Nazwa pomieszczenia i numer		PRZEDSIONEK – 0.8
Powierzchnia – 2.23m ²		Wys. pom. - 2.50cm
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie/wykończenie specjalne	ścian	Farba zmywalna
	sufitów	Farba zmywalna, sufit modułowy, higieniczny
Podłoga		Wykł. PCV, bezspoinowa, wywinięta na ściany 10cm z wyobleniem śr. 60mm
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm
INSTALACJA SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		+20 ⁰ C
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		-
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	min. 25m ³ , wywiewna
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszczania powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	300 Lx
	miejsc. stałe	-
	nocne	-
	awaryjne	sufitowe, oprawy wydzielone
Oświetl. miejscowego, przenoś. siły i grzejnictwa		-
Sygnalizacyjna		-
telefoniczna		-
Lampy bakteriobójcze		-

Inne	-
------	---

Nazwa pomieszczenia i numer		SALA CHORYCH – 0.9 (2 os.)
Powierzchnia – 13.40m ²		Wys. pom. - 3.00cm
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie/wykończenie specjalne	ścian	Farba zmywalna/ ceramika przy umywalce do wys. 180 cm i wokół umywalek
	sufitów	Farba zmywalna
Podłoga		Wykł. PCV, bezspoinowa, wywinięta na ściany 10cm z wyobleniem śr. 60mm
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm
INSTALACJA SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		+20 ⁰ C
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		Woda zimna i ciepła, odpływ do kanalizacji
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	min. 20m ³ /osoba , wywiewna z nawiewem przez nawiewniki okienne
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszczania powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	1 pkt. w panelu nadłużkowym
	próżniowa	1 pkt. w panelu nadłużkowym
	spr. powietrza	1 pkt. w panelu nadłużkowym
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	500 Lx
	miejsc. stałe	kinkiet nad przy umywalce, w panelach
	nocne	w panelach, ściennie
	awaryjne	sufitowe, oprawy wydzielone
Oświetl. miejscowego, przenoś. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe podwójne 16A ze stykiem ochronnym
Sygnalizacyjna		Inst. przyzywowa do dyż. pielęgniarek
telefoniczna		gniazdo w panelu

Lampy bakteriobójcze	-
Inne	Gniazdo internetowe, komputerowe, TV

Nazwa pomieszczenia i numer		ŁAZIENKA MĘSKA-10 ,DAMSKA- 11
Powierzchnia – 5.75m2, 5.81M2		Wys. pom. - 2.50cm
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie/wykończenie specjalne	ścian	pl. ceramiczne do wys. 2.00 m, powyżej farba zmywalna
	sufitów	Sufit modułowy, higienicznyFarba zmywalna
Podłoga		płytki gresowe
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm
INSTALACJA SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		+24 ⁰ C
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		Woda zimna i ciepła, odpływ do kanalizacji Wpust podłogowy
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	min. 50m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez nawiewniki okienne
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszczania powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	300 Lx
	miejsc. stałe	kinkiet nad umywalką
	nocne	-
	awaryjne	sufitowe, oprawy wydzielone
Oświetl. miejscowego, przenoś. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe podwójne 16A ze stykiem ochronnym
Sygnalizacyjna		Inst. przyzywowa do dyż. pielęgniarek
telefoniczna		-

Lampy bakteriobójcze	-
Inne	-

Nazwa pomieszczenia i numer		ŁAZIENKA ODDZIAŁOWA -12
Powierzchnia – 11.18m ²		Wys. pom. - 2.50cm
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie/wykończenie specjalne	ścian	pl. ceramiczne do wys. 2.00 m, powyżej farba zmywalna
	sufitów	Sufit modułowy, higieniczny ,farba zmywalna
Podłoga		płytki gresowe
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm
INSTALACJA SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		+24 ⁰ C
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		Woda zimna i ciepła, odpływ do kanalizacji, wpust podłogowy
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	min. 50m ³ /osoba , wywiewna z nawiewem przez nawiewniki okienne
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszczania powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	300 Lx
	miejs. stałe	kinkiet nad umywalką
	nocne	-
	awaryjne	sufitowe, oprawy wydzielone
Oświetl. miejscowego, przenoś. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe podwójne 16A ze stykiem ochronnym
Sygnalizacyjna		Inst. przyzywowa do dyż. pielęgniariek
telefoniczna		-

Lampy bakteriobójcze	-
Inne	-

Nazwa pomieszczenia i numer		BRUDOWNIK -13
Powierzchnia – 8.42m2		Wys. pom. - 2.50cm
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie/wykończenie specjalne	ścian	pl. ceramiczne do wys. 2.00 m, powyżej farba zmywalna
	sufitów	Sufit modułowy, higieniczny, farba zmywalna
Podłoga		płytki gresowe
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm
INSTALACJA SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		+24 ⁰ C
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		Woda zimna i ciepła, odpływ do kanalizacji, wpust podłogowy
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	min. 50m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez nawiewniki okienne
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszczania powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	300 Lx
	miejsc. stałe	kinkiet nad umywalką
	nocne	-
	awaryjne	sufitowe, oprawy wydzielone
Oświetl. miejscowego, przenoś. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe podwójne 16A ze stykiem ochronnym
Sygnalizacyjna		Inst. przyzywowa do dyż. pielęgniarek
telefoniczna		-
Lampy bakteriobójcze		-

Inne	-
------	---

Nazwa pomieszczenia i numer		WC PERSONELU - 14
Powierzchnia – 2.80m ²		Wys. pom. - 2.50cm
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie/wykończenie specjalne	ścian	pl. ceramiczne do wys. 2.00 m, powyżej farba zmywalna
	sufitów	Sufit modułowy, higieniczny, farba zmywalna
Podłoga		płytki gresowe
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm
INSTALACJA SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		+24 ⁰ C
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		Woda zimna i ciepła, odpływ do kanalizacji,
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	min. 50m ³ /osoba , wywiewna z nawiewem przez nawiewniki okienne
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszczania powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	300 Lx
	miejsc. stałe	kinkiet nad umywalką
	nocne	-
	awaryjne	-
Oświetl. miejscowego, przenoś. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe podwójne 16A ze stykiem ochronnym
Sygnalizacyjna		-
telefoniczna		-
Lampy bakteriobójcze		-

Inne	-
------	---

Nazwa pomieszczenia i numer		PUNKT PIELĘGNIARSKI –1 5
Powierzchnia – 8.29m ²		Wys. pom. - 2.50cm
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie/wykończenie specjalne	ścian	pl. ceramiczne do wys. 180 cm wokół umywalki i zlewu,/farba zmywalna
	sufitów	Sufit modułowy, higieniczny, farba zmywalna
Podłoga		Wykł. PCV, bezspoinowa, wywinięta na ściany 10cm z wyobleniem śr. 60mm
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm
INSTALACJA SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		+20 ⁰ C
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		Woda zimna i ciepła, odpływ do kanalizacji,
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	min. 20m ³ /osoba , wywiewna z nawiewem przez nawiewniki okienne
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszczania powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	spr. powietrza	-
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	500 Lx
	miejsc. stałe	kinkiet nad umywalką, nad blatem
	nocne	-
	awaryjne	sufitowe, oprawy wydzielone
Oświetl. miejscowego, przenoś. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe podwójne 16A ze stykiem ochronnym
Sygnalizacyjna		-
telefoniczna		gniazdo

Lampy bakteriobójcze	przepływowa ścienna
Inne	Gniazdo internetowe, komputerowe

Nazwa pomieszczenia i numer		SALA CHORYCH – 16 (5 os.)
Powierzchnia – 33.31m ²		Wys. pom. - 3.00cm
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie/wykończenie specjalne	ścian	Farba zmywalna/ ceramika przy umywalce do wys. 180 cm i wokół umywalek
	sufitów	Farba zmywalna
Podłoga		Wykł. PCV, bezspoinowa, wywinięta na ściany 10cm z wyobleniem śr. 60mm
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm
INSTALACJA SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		+20 ⁰ C
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		Woda zimna i ciepła, odpływ do kanalizacji
Wentylacja	grawitacyjna	-
	mechaniczna	min. 20m ³ /osoba , wywiewna z nawiewem przez nawiewniki okienne
Klimatyzacja		-
Specjalne wymagania dotyczące oczyszczania powietrza		-
Instalacje specjalne	tlenowa	1 pkt. w panelu nadłużkowym
	próżniowa	1 pkt. w panelu nadłużkowym
	spr. powietrza	1 pkt. w panelu nadłużkowym
	inne	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	500 Lx
	miejsc. stałe	kinkiet nad przy umywalce, w panelach
	nocne	w panelach, ściennie
	awaryjne	sufitowe, oprawy wydzielone
Oświetl. miejscowego, przenoś. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe podwójne 16A ze stykiem ochronnym
Sygnalizacyjna		Inst. przyzywowa do dyż. pielęgniarek
telefoniczna		gniazdo w panelu
Lampy bakteriobójcze		-

Inne	Gniazdo internetowe, komputerowe, TV
------	--------------------------------------

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA.

T.01. RZUT KOND. IV(FRAGMENT).....1:50