

02	SALA CHOROCH
33,14m ²	WYKŁADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA

NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 3 SZT.
TYP EXR.302.HP AERECO LUB RÓWNOWAŻNY
V_n=20 m³/h

03	MAGAZYN
6,11m ²	WYKŁADZINA PCV

NAWIEWNIK OKIENNY RĘCZNY 3 SZT.
TYP EFR101 AERECO LUB RÓWNOWAŻNY
V_n=35 m³/h
NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 1 SZT.
TYP EXR.302.HP AERECO LUB RÓWNOWAŻNY
V_n=25 m³/h

04	GABINET ZABIEGOWY
17,69m ²	WYKŁADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA

NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 2 SZT.
TYP EXR.302.HP AERECO LUB RÓWNOWAŻNY
V_n=25 m³/h

05	SALA CHOROCH
17,22m ²	WYKŁADZINA PCV

NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 2 SZT.
TYP EXR.302.HP AERECO LUB RÓWNOWAŻNY
V_n=25 m³/h

06	SALA CHOROCH
18,48m ²	WYKŁADZINA PCV

ZAKRES OPRACOWANIA

LOKALIZACJA W BUDYNKU

NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 2 SZT.
TYP EXR.302.HP AERECO LUB RÓWNOWAŻNY
V_n=20 m³/h

WENTYLATOR WYWIEWNY KANAŁOWY
TYP CAB 315, 230V, 500W LUB RÓWNOWAŻNY
V=875 m³/h; dp=200 Pa
ZAŁĄCZANIE Z DYŻURKI PIELEGNIARKE
POPRZECZ REGULATOR REB3.2

NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 2 SZT.
TYP EXR.302.HP AERECO LUB RÓWNOWAŻNY
V_n=20 m³/h

NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 2 SZT.
TYP EXR.302.HP AERECO LUB RÓWNOWAŻNY
V_n=20 m³/h

NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 3 SZT.
TYP EXR.302.HP AERECO LUB RÓWNOWAŻNY
V_n=20 m³/h

16	SALA CHOROCH
32,72m ²	WYKŁADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA

NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 2 SZT.
TYP EXR.302.HP AERECO LUB RÓWNOWAŻNY
V_n=25 m³/h

PUNKT PIELEGN. Z PRZYGOTOWAWCZYM PIELEGNIARSKIM	15
WYKŁADZINA PCV	8,28m ²

WC PERSONELU	14
PŁYTKA GRESOWA	2,74m ²

WENTYLATOR KANAŁOWY
WYCIĄGOWY Z ZAWOREM ZWROTNYM
1 SZT.; V_{min}=100 m³/h

BRZDOWNIK	13
PŁYTKA GRESOWA	8,54m ²

ŁAZIENKA ODOZNA	12
PŁYTKA GRESOWA	11,18m ²

ŁAZIENKA DAMSKA	11
PŁYTKA GRESOWA	5,61m ²

ŁAZIENKA MĘSKA	10
PŁYTKA GRESOWA	5,76m ²

SALA CHOROCH	09
WYKŁADZINA PCV	13,40m ²

ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA:
WENTYLACJA WYWIEWNA

STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	NUMER RYSUNKU	1
SKALA	1:50	NUMER PROJEKTU	
PROJEKOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Buczek	PDK/0011/PW/05/11	06.2014
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartłomiej Basiolek		06.2014
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Witold Duszyk	S156/01	06.2014
FUNKCJA	IME I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEN	POOPS
			DATA

SP ZOZ MSW W RZESZOWIE
RZESZÓW, UL. KRAKOWSKA 16, DZ. NR EWID. 1213/1,
1213/5, 1213/7, OBR. 213.
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KOND. IV
SZPITALA MSW W RZESZOWIE NA POTRZEBY
ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO
NAW. RZESZ.