WENTYLACJA WYWIEWNA

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 3 SZT.
TYP EXR.302.HP AERECO LUB ROWNOWAŻNY
V_n=20 m³/h

NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 2 SZT.
TYP EXR.302.HP AERECO LUB ROWNOWAŻNY
V_n=20 m³/h

NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 1 SZT.
TYP EXR.302.HP AERECO LUB ROWNOWAŻNY
V_n=25 m³/h

NAWIEWNIK OKIENNY RĘCZNY 3 SZT.
TYP EFR101 AERECO LUB ROWNOWAŻNY
V_n=35 m³/h

NAWIEWNIK OKIENNY RĘCZNY 2 SZT.
TYP EFR101 AERECO LUB ROWNOWAŻNY
V_n=50 m³/h

NAWIEWNIK OKIENNY RĘCZNY 1 SZT.
TYP EFR101 AERECO LUB ROWNOWAŻNY
V_n=25 m³/h

WENTYLATOR WYWIEWNY KANAŁOWY
TYP AXC 355A; 230V; 250W LUB ROWNOWAŻNY
V=895 m³/h; dp=250 Pa
ZAŁĄCZANIE Z DYŻURKU PIELĘGNIAREK

ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACYJNY WYWIEWNY Z POMIESZCZEŃ OIT

KLAPA ZWROTNA ϕ315

WENTYLATOR KANAŁOWY WYCIĄGOWY Z ZAWOREM ZWROTNYM 1 SZT.; V_{min}=50 m³/h

WENTYLATOR KANAŁOWY WYCIĄGOWY Z ZAWOREM ZWROTNYM 2 SZT.; V_{min}=50 m³/h

WENTYLATOR KANAŁOWY WYCIĄGOWY Z ZAWOREM ZWROTNYM 1 SZT.; V_{min}=100 m³/h

01	8.15m2	DYŻURKA PIELĘGNIAREK WYKŁADZINA PCV
02	33.14m2	SALA CHORYCH WYKŁADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA
03	6.11m2	MAGAZYN WYKŁADZINA PCV
04	17.68m2	GABINET ZABIEGOWY WYKŁADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA
05	17.22m2	SALA CHORYCH WYKŁADZINA PCV
06	16.48m2	SALA CHORYCH WYKŁADZINA PCV
07	44.07m2	KOMUNIKACJA WYKŁADZINA PCV
08	16.48m2	SALA CHORYCH WYKŁADZINA PCV
09	13.46m2	SALA CHORYCH WYKŁADZINA PCV
10	5.79m2	ŁAZIENKA MĘSKA PŁYTKA GRESOWA
11	5.81m2	ŁAZIENKA DAMSKA PŁYTKA GRESOWA
12	11.18m2	ŁAZIENKA ODDZIAŁ. PŁYTKA GRESOWA
13	8.54m2	BRUDOWNIK PŁYTKA GRESOWA
14	2.74m2	WC PERSONELU PŁYTKA GRESOWA
15	8.28m2	PUNKT PIELĘGN. Z PDK PRZYGOTOWAWCZYM PIELĘGNIARSKIM WYKŁADZINA PCV
16	32.75m2	SALA CHORYCH WYKŁADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA

Inwestor: SP ZOZ MSW W RZESZOWIE RZESZÓW, UL. KRAKOWSKA 16, DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5, 1213/7, OBR. 213.	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	NUMER RYSUNKU: 1			
TEMAT: PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KOND. IV SZPITALA MSW W RZESZOWIE NA POTRZEBY ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO	SKALA: 1:100	NUMER PROJEKTU:			
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Buczek	PDK/0011/PWOS/11		06.2014
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Bartłomiej Basiak			06.2014
	OPRACOWAŁ:				
NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT KONDGNACJI IV (FRAGMENT)	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Witold Duszlak	S158/01		06.2014
	FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA