



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2015-06-09

Z/ZZP.2375.13.15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa zbiornika wody zapasowej wraz z przebudową pomieszczeń i modernizacją urządzeń technologicznych hydroforni wody wodociągowej” (z terminem składania ofert w dniu 12.06.2015r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

1. Proszę o informację odnośnie udostępnionej dokumentacji elektrycznej: „PB zbiornik hydrofornia” oraz „PW elektryka”. Czy mówią one o tym samym zakresie prac do wykonania? Obie dokumentacje podają sprzeczne informacje np. dotyczące wlv-tu zasilającego. W przypadku gdyby dokumentacje mówiły o innych zakresach prac to proszę (odnośnie „PB zbiornik hydrofornia”) o udostępnienie szerszej dokumentacji, gdyż na podstawie udostępnionej dokumentacji nie jest możliwa właściwa wycena.
2. Proszę o informację po jakich trasach kablowych należy układać przewody? Jeżeli należy wykonać nowe trasy kablowe to proszę o projekt, który umożliwi właściwą wycenę.
3. W przedmiarze robót występują dwie oprawy oświetleniowe oraz jedna oprawa awaryjna, natomiast w dokumentacji brak informacji o oprawie awaryjnej oraz jest więcej opraw wersji bezawaryjnej. Proszę o informację czym należy się kierować przy wycenie.
4. Proszę o informację, czy można zmieniać (knr, ilości, dodatkowe pozycje) przedmiary.
5. W dokumentacji PW elektryka znajduje się kilka zestawień materiałów. Proszę o informację, czy należy je rozpatrywać osobno tzn. czy oprawy wypisane na stronie 2 to te same oprawy na stronie 6?
6. Proszę o potwierdzenie, że szafka SA2 jest poza zakresem przetargu. Jeżeli jest w zakresie przetargu proszę o dokumentację.

ODPOWIEDZI:

Ad pyt. 1

Dokumentacja „PW elektryka” jest dokumentacja zawierająca szczegółowe rozwiązania dotyczące branży elektrycznej w stosunku do Projektu budowlanego – cz. elektryczna, Zamawiający nie znajduje sprzeczności w tym zakresie. Wewnętrzna linię zasilającą należy wykonać przewodem 4xLg25 zgodnie z częścią opisowa PW elektryka pkt.2 po trasie wskazanej w PB cz. Elektryczna.

Ad pyt. 2

Wykonawca posiadający stosowne doświadczenie wymagane zapisami niniejszej specyfikacji po wykonaniu montażu całości urządzeń technologicznych we właściwy sposób wykona konstrukcję wsporczą oraz trasy kablowe dla potrzeb urządzeń elektrycznych. Oferenci uwzględnią powyższy zakres prac w swoich kosztorysach ofertowych.

Ad pyt. 3

„PW elektryka” w części opisowej pkt 2 oświetlenie, wyszczególnia 3 szt. opraw w tym jedna z modułem awaryjnym.

Ad pyt. 4

Odpowiedź na to pytanie zawiera załącznik nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 8.

Ad pyt. 5

W „PW elektryka” znajdują się dwa zestawienia urządzeń i materiałów, jedno dotyczące Szafy SO oraz wszystkich urządzeń z nią związanych, drugie szafy SA1 oraz również wszystkich urządzeń z nią związanych. Wykazy te w żaden sposób nie pokrywają się ze sobą.

Ad pyt. 6

Odpowiedź na to pytanie zawiera załącznik nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.4. Zestaw hydroforowy dla celów ppoż. wraz z szafą SA2 nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.