


PRZYZIEMIE

IZBA PRZYJĘĆ
ANESTEZJOLOGIA
I INTENSYWNA TERAPIA

UWAGA:

Ścianka za plecami skrzynki hydrantu
od strony klatki schodowej
powinna odpowiadać odporności
ogniowej EI 60

 <p>INSTALACJE SANITARNE PROJEKTOWANIE, WYKONANSTWO Rzeszów, ul. Partyzantów 1a pok. 220 tel/fax: 17 86 12 162; 601 625 905</p>		<p>TEMAT:</p> <p>PRZEBUDOWA KŁATEK SCHODOWYCH (W ZAKRESIE INSTALACJI ORAZ ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWYCH STANDARDÓW WYKOŃCZENIA WNĘTRZ) W BUDYNKU GŁÓWNYM "A" SZPITALA SP ZOZ MSW W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16 DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5, 1213/ 7 OBR. 213</p>	
<p>NAZWA RYSUNKU:</p> <p>KŁATKA GŁÓWNA- PRZYZIEMIE - INST. C.O i P.POŻ.</p>		<p>NUMER RYSUNKU: 2</p>	
<p>STADIUM:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>		<p>SKALA:</p> <p>1: 50</p>	
<p>PROJEKTOWAŁ:</p> <p>inż. Eugeniusz Basiak</p>	<p>S- 279/89</p>		<p>04.2015</p>
<p>SPRAWDZIŁ:</p> <p>mgr inż. Grzegorz Buczek</p>	<p>PDK/0011/PW05/11</p>		<p>04.2015</p>