



KLATKA POŁUDNIOWA III PIĘTRO



UWAGA:

Ścianka za plecami skrzynki hydrantu od strony klatki schodowej powinna odpowiadać odporności ogniowej EI 60

 <p>INSTALACJE SANITARNE PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO Rzeszów, ul. Partyzantów 1a pok. 220 tel/fax 17 86 12 162; 601 625 005</p>	<p>TEMAT:</p> <p>PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH (W ZAKRESIE INSTALACJI ORAZ ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWYCH STANDARDÓW WYKOŃCZENIA WNETRZ) W BUDYNKU GŁÓWNYM "A" SZPITALA SP ZOZ MSW W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16 DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5, 1213/7 OBR. 213</p> <p>NAZWA RYSUNKU:</p> <p>KLATKA POŁUDNIOWA- III PIĘTRO- INSTALACJA C.O I P.POŻ.</p>
<p>STADIUM:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>	<p>NUMER RYSUNKU: 18</p>
<p>SKALA:</p> <p>1: 50</p>	
<p>PROJEKTOWAŁ: inż. Eugeniusz Basiak</p>	<p>S- 279/89</p>
<p>SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Buczek</p>	<p>PDK/0011/PW05/11</p>
	<p>04.2015</p>
	<p>04.2015</p>