


Szafka hydrantowa wężkowa
o wym. 1040 x 790 x 170 mm
Wnęka o wym. 1100x800x200 mm
Spód 70 cm nad posadzką

Ścianka za plecami skrzynki hydrantu
od strony klatki schodowej
powinna odpowiadać odporności
ogniowej EI 60

| | | | |
|--|---|--|----------------|
|  <p>INSTALACJE SANITARNE PROJEKTOWANIE, WYKONANSTWO Rzeszów, ul. Partyzantów 1a pol. 220 tel/fax: 17 86 12 162; 601 625 505</p> | TEMAT: PRZEBUDOWA KŁATEK SCHODOWYCH (W ZAKRESIE INSTALACJI ORAZ ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH Z ZASTASOWANIEM NOWYCH STANDARDÓW WYKOŃCZENIA WNĘTRZ) W BUDYNKU GŁÓWNYM "A" SZPITALA SP ZOZ MSW W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16 DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5, 1213/ 7 OBR. 213 | | |
| | NAZWA RYSUNKU: KŁATKA PÓŁNOCNA- III PIĘTRO - INST. C.O I P.POŻ. | | |
| STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY | NUMER RYSUNKU: 12 | | |
| SKALA: 1: 50 | | | |
| PROJEKTOWAŁ: inż. Eugeniusz Basiak | S- 279/89 | | 04.2015 |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Buczek | PKD/0011/PWOS/11 | | 04.2015 |