



KLATKA
PÓŁNOCNA
II PIĘTRO



Szafka hydrantowa wnąkowa
o wym. 1040 x 790 x 170 mm
Wnęka o wym. 1100x800x200 mm
Spód 70 cm nad posadzką

UWAGA:
Ścianka za plecami skrzynki hydrantu
od strony klatki schodowej
powinna odpowiadać odporności
ogniowej EI 60

<div></div> <div>INSTALACJE SANITARNE PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO <i>Rzeszów, ul. Partyzantów 1a pok. 220</i> <i>tel/fax: 17 86 12 162, 601 625 505</i></div>	<div>TEMAT:</div> <div>PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH (W ZAKRESIE INSTALACJI ORAZ ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWYCH STANDARDÓW WYKOŃCZENIA WNĘTRZ) W BUDYNKU GŁÓWNYM "A" SZPITALA SP ZOZ MSW W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16 DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5, 1213/7 OBR. 213</div>	
<div>STADIUM:</div> <div>PROJEKT WYKONAWCZY</div>	<div>NAZWA RYSUNKU:</div> <div>KLATKA PÓŁNOCNA- II PIĘTRO – INST. C.O I P.POŻ.</div>	
<div>SKALA:</div> <div>1: 50</div>	<div>NUMER RYSUNKU:</div> <div>11</div>	
<div>PROJEKTOWAŁ:</div> <div>inż. Eugeniusz Basiak</div>	<div>S- 279/89</div>	<div>04.2015</div>
<div>SPRAWDZIŁ:</div> <div>mgr inż. Grzegorz Buczek</div>	<div>PDK/0011/PW05/11</div>	<div>04.2015</div>