



KLATKA PÓŁNOCNA PARTER



UWAGA:
Ścianka za plecami skrzynki hydrantu od strony klatki schodowej powinna odpowiadać odporności ogniowej EI 60

 <p>INSTALACJE SANITARNE PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO Rzeszów, ul. Partyzantów 1a, pok. 220 tel./fax 17 86 12 162, 601 625 505</p>		<p>TEMAT:</p> <p>PRZEBUDOWA KŁATEK SCHODOWYCH (W ZAKRESIE INSTALACJI ORAZ ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWYCH STANDARDÓW WYKOŃCZENIA WNĘTRZ) W BUDYNKU GŁÓWNYM "A" SZPITALA SP ZOZ MSW W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16 DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5, 1213/7 OBR. 213</p>	
<p>STADIUM:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>		<p>NAZWA RYSUNKU:</p> <p>KLATKA PÓŁNOCNA- PARTER- INST. C.O I P.POŻ.</p>	
<p>SKALA:</p> <p>1: 50</p>		<p>NUMER RYSUNKU:</p> <p>9</p>	
PROJEKTOWAŁ:	inż. Eugeniusz Basiak	S- 279/89	04.2015
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Grzegorz Buczek	PDK/0011/PWOS/11	04.2015