



# KLATKA PÓŁNOCNA PARTER



**UWAGA:**  
Ścianka za plecami skrzynki hydrantu od strony klatki schodowej powinna odpowiadać odporności ogniowej EI 60

 <p>INSTALACJE SANITARNE PROJEKTOWANIE, WYKONANSTWO Rzeszów, ul. Partyzantów 1a pok. 220 tel/fax 17 86 12 162, 601 625 505</p>	<p>TEMAT: <b>PRZEBUDOWA I REMONT KŁATEK SCHODOWYCH W ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY P.POŻ. I CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU GŁÓWNYM "A" SZPITALA SP ZOZ MSW W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16 DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5, 1213/ 7 OBR. 213</b></p>
<p>STADIUM: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b></p>	<p>NAZWA RYSUNKU: <b>KLATKA PÓŁNOCNA-PARTER</b></p>
<p>SKALA: <b>1: 50</b></p>	<p>NUMER RYSUNKU: <b>9</b></p>
<p>PROJEKTOWAŁ: <b>inż. Eugeniusz Basiak</b></p>	<p>S- 279/89</p>
<p>SPRAWDZIŁ: <b>mgr inż. Grzegorz Buzek</b></p>	<p>DDK/0044/DW/05/14</p>
	<p>04.2015</p>