Klatka południowa



LEGENDA:

Nr. obwodu, gr. łączeniowa	Oprawa plafon n/t
Nr. obwodu, gr. łączeniowa	Oprawa świetlówkowa n/t 2x26W EVG
Nr. obwodu, gr. łączeniowa	Oprawa świetlówkowa n/t 2x18W IP54 EVG
Nr. obwodu, gr. łączeniowa	Oprawa świetlówkowa 2x18W IP54 EVG
gr. łączeniowa	Czujnik obecności
gr. łączeniowa	Włącznik dzwonkowy 230V/In10A
gr. łączeniowa	Włącznik 1 biegunowy 230V/In10A
Nr. obwodu, ilość gniazd	Gniazdo 1-fazowe 230V/In 16A
AW	Oprawa awaryjna LED 1h
AW3	Oprawa awaryjna LED 1h IP65 -25°
WYJŚCIE EWAKUACYJNE	Oprawa kierunkowe awaryjne 8W 1h - piktogram
GWP	Główny wyłącznik dźwigu
T....	Tablica elektryczna - wnękowa

NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA I REMONT KLATEK SCHODOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI W SZPITALU MSW W RZESZOWIE			
ADRES:	RZESZÓW, dz. nr 1213/1, 1213/5, 1213/7 obr. 213			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Krużel-Magdoń 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/23			
CZĘŚĆ:	PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA RYSUNKU:	KLATKA POŁUDNIOWA - inst. elektryczne			NR RYS: E03
				SKALA: 1 : 100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ, NAZWISKO:	NR UPR.:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Jakub KŁECZEK	PDK/0191/PWOE/08	04.2015	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz SIWIEC		04.2015	

KM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Krużel-Magdoń 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/23