

Zasilanie z rozdzielnicy
głównej budynku A
zab. gG 100A

Zasilanie istniejących obwodów zasilanych z rozdzielnic skrzynkowych żeliwnych R2/4N - R2/11N w korytarzu piwnicy
- obwody w trakcie robót należy zidentyfikować i oznaczyć.
Połączenie nowoprojektowanych odcinków przewodów z istn. przewodami należy wykonać w puszkach natynkowych - dla każdego obwodu zastosować osobną puszkę.

TABLICA R2/N

UKŁAD TN-C-S

Jednostka projektowa:	Funkcja	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Temat:	Treść rys.:	Rys.:
CSE Joniec i Wspólnicy sp.j. ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów cse@cse.rzeszow.pl, www.cse.rzeszow.pl tel. +48 534 872 128	Projektował:	mgr inż. Wojciech Joniec	PDK/0246/PWOE/13		**Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku C wraz z częściową przebudową instalacji wewnętrznej zasilającej tablice oblektowe**	**BUDYNEK A - TABLICA R2/N SCHEMAT STRUKTURALNY ARKUSZ 1/2**	**A-1E**
					Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, 35-311 Rzeszów, ul. Krakowska 16		Skala: -
							Data: 06-2015