



Zasilanie z
tablicy TG-D
zab. 9G 32A

Obwód nr 1
pokoiu nr 1
(gniazda)

Obwód nr 2
pokoiu nr 1
(gniazda)

Obwód nr 3
pokoiu nr 1
(oświetlenie)

Obwód nr 1
pokoiu nr 2
(gniazda)

Obwód nr 2
pokoiu nr 2
(gniazda)

Obwód nr 3
pokoiu nr 2
(oświetlenie)

Obwód nr 1
pokoiu nr 3
(gniazda)

Obwód nr 2
pokoiu nr 3
(gniazda)

Obwód nr 3
pokoiu nr 3
(oświetlenie)

Obwód
oświetlenia
korytarza

Obwód rezerwowowy
- docelowo dla
podgrzewacza
wody

Powyższe obwody należy doprowadzić do miejsca istniejących tablic bezpiecznikowych w pokojach.
W tablicach bezpiecznikowych należy dokładnie zidentyfikować (zidentyfikować) obwody odpowiadające.
Docelowo tablice bezpiecznikowe zlikwidować, obwody wpiąć bezpośrednio do nowej tablicy T1-D.

TABLICA T1-D

UKŁAD TN-C-S

Jednostka projektowa: CSE Jontec i Wspólnicy sp.j. ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów cse@cse.rzeszow.pl, www.cse.rzeszow.pl tel. +48 534 872 128	Funkcja		Nazwisko		Nr uprawnień		Podpis		Temat:		Treść rys.:		Rys.:	
	Projektował:		mgr inż. Wojciech Jontec		PDK/0246/PWOE/13				Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku C wraz z częściową przebudową instalacji wewnętrznej zasilającej tablice obiektove		BUDYNEK D - TABLICA T1-D SCHEMAT STRUKTURALNY		D-2E	
							Skala:							
							-							
								Inwestor:		Samodzielny Pułkiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, 35-311 Rzeszów, ul. Krakowska 16		Data:		
												06-2015		

06-2015