



UWAGI:

Nowe WLZ do tablic obiektowych wykonać w listwach elektroinstalacyjnych prowadzonych natynkowo. Precyzyjną trasę WLZ wyznaczyć na obiekcie, uwzględniając istniejące uzbrojenie w instalacje prowadzone podtynkowo i natynkowo.

Budynek B
Rzut piętra
Skala 1:100

Jednostka projektowa: CSE Joniec i Wspólnicy sp.j. ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów cse@cse.rzeszow.pl, www.cse.rzeszow.pl tel. +48 534 872 128	<i>Funkcja</i>	<i>Nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>	Temat: Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku C wraz z częściową przebudową instalacji wewnętrznej zasilającej tablice obiektowe	Treść rys.: BUDYNEK B - I PIĘTRO PLAN TRAS WLZ I ROZMIESZCZENIA TABLIC	Rys.: B-4E
	Projektował:	mgr inż. Wojciech Joniec	PDK/0246/PWOE/13		Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, 35-311 Rzeszów, ul. Krakowska 16		Skala: 1:100
							Data: 06-2015