



Zasilanie istniejących obwodów zasilanych z rozdzielnic skrzynkowych żelwnych R2/4N - R2/11N w korytarzu piwnicy  
- obwoy w trakcie robót należy zidentyfikować i oznaczać.  
Połączenie nowoprojektowanych odcinków przewodów z istn. przewodami należy wykonać w puszkach natynkowych - dla każdego obwodu zastosować osobną puszkę.

Zasilanie obwodu oświetlenia O3  
Oprawy 2x36W - 10 szt.  
Oprawy awaryjne 1x8W - 6 szt.

TABLICA R2/N

UKŁAD TN-C-S

Jednostka projektowa:  CSE Jontec i Wspólnicy sp.j. ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów cse@cse.rzeszow.pl, www.cse.rzeszow.pl tel. +48 534 872 128	Funkcja	Nazwisko	M uprawnień	Podpis	Temat:  Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku C wraz z częściową przebudową instalacji wewnętrznej zasilającej tablice obiektove	Treść rys.:  BUDYNEK A - TABLICA R2/N SCHEMAT STRUKTURALNY ARKUSZ 2/2	Rys.:
	Projektował:	mgr inż. Wojciech Jontec	PDK/0246/PWOE/13				A-1E
							Skala:
							-
							Data: 06-2015