



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2015-10-15

Z/ZZP.2375.20.15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku Szpitala MSW w Rzeszowie - Etap I: Budowa piwnic budynku (z terminem składania ofert w dniu 20.10.2015r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1**

Czy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę rozbieżności w dokumentacji projektowej, a także w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę możliwości optymalizacji przyjętych rozwiązań projektowych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w zakresie konstrukcji budynku? Prosimy o podanie parametrów równoważności istotnych dla rozwiązań i materiałów równoważnych w zakresie konstrukcji budynku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia przez Wykonawcę opisanych w pytaniu zmian w zakresie konstrukcji budynku. Wyjątek stanowi zgoda na zastąpienie zbrojenia płyty fundamentowej z siatek na zbrojenia tradycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 9 SIWZ.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych do zakresu umowy, skutkujących zmianami istotnymi i nieistotnymi w myśl Prawa Budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania niezbędnej dokumentacji i poniesienia związanych z tym kosztów.

**Odpowiedź:**

W świetle udzielonej odpowiedzi na pyt. 1, pytanie niniejsze staje się pytaniem bezprzedmiotowym.