



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2016-05-25

Z/ZZP.2375.6.16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku Szpitala MSW w Rzeszowie - Etap II: Budowa stanu surowego otwartego budynku (z terminem składania ofert w dniu 30.05.2016r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

1. Wg opisu technicznego słupy żelbetowe POZ. 1.2 mają zostać wykonane z betonu C30/37, natomiast dokumentacja rysunkowa RYS. NR K-7 „SŁUPY NISKIEGO PARTERU” wskazuje beton C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
2. Wg opisu technicznego słupy żelbetowe POZ. 1.3 mają zostać wykonane z betonu C30/37, natomiast dokumentacja rysunkowa RYS. NR K-7 „SŁUPY NISKIEGO PARTERU” wskazuje beton C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
3. Wg opisu technicznego słupy żelbetowe POZ. 1.4 mają zostać wykonane z betonu C30/37, natomiast dokumentacja rysunkowa RYS. NR K-8 „SŁUPY NISKIEGO PARTERU” wskazuje beton C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
4. Wg opisu technicznego ściany żelbetowe POZ. 1.5 mają zostać wykonane z betonu C30/37, natomiast dokumentacja rysunkowa RYS. NR K-9 „ŚCIANY NISKIEGO PARTERU” wskazuje beton C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
5. Wg opisu technicznego ściany żelbetowe POZ. 1.6 mają zostać wykonane z betonu C30/37, natomiast dokumentacja rysunkowa RYS. NR K-10 „ŚCIANY NISKIEGO PARTERU” wskazuje beton C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
6. Wg opisu technicznego ściany żelbetowe POZ. 1.7 mają zostać wykonane z betonu C30/37, natomiast dokumentacja rysunkowa RYS. NR K-10 „ŚCIANY NISKIEGO PARTERU” wskazuje beton C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
7. Wg opisu technicznego słupy żelbetowe POZ. 2.2, POZ. 2.3, POZ. 2.4 mają zostać wykonane z betonu C30/37, natomiast dokumentacja rysunkowa RYS. NR K-14 „SŁUPY PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA” wskazuje beton C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
8. Wg opisu technicznego słupy żelbetowe POZ. 3.2, POZ. 3.3, POZ. 3.4 mają zostać wykonane z betonu C30/37, natomiast dokumentacja rysunkowa RYS. NR K-14 „SŁUPY PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA” wskazuje beton C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

9. Wg opisu technicznego ściany żelbetowe POZ. 2.5, POZ. 2.6 mają zostać wykonane z betonu C30/37, natomiast dokumentacja rysunkowa RYS. NR K-15 „ŚCIANY PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA” wskazuje beton C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
10. Wg opisu technicznego ściany żelbetowe POZ. 3.5, POZ. 3.6 mają zostać wykonane z betonu C30/37, natomiast dokumentacja rysunkowa RYS. NR K-15 „ŚCIANY PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA” wskazuje beton C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
11. Wg opisu technicznego słupy żelbetowe POZ. 4.2, POZ. 4.3, POZ. 4.4 mają zostać wykonane z betonu C30/37, natomiast dokumentacja rysunkowa RYS. NR K-22 i RYS. NR K-23 „SŁUPY DRUGIEGO PIĘTRA” wskazuje beton C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
12. Wg opisu technicznego ściany żelbetowe POZ. 4.5, POZ. 4.6 mają zostać wykonane z betonu C30/37, natomiast dokumentacja rysunkowa RYS. NR K-24 „ŚCIANY TRZECIEGO PIĘTRA” wskazuje beton C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
13. Wg opisu technicznego słupy żelbetowe POZ. 5.2, POZ. 5.5, mają zostać wykonane z betonu C30/37, natomiast dokumentacja rysunkowa RYS. NR K-29 „SŁUPY TRZECIEGO PIĘTRA” wskazuje beton C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
14. Wg opisu technicznego ściany żelbetowe POZ. 5.3, POZ. 5.6 mają zostać wykonane z betonu C30/37, natomiast dokumentacja rysunkowa RYS. NR K-24 „ŚCIANY DRUGIEGO PIĘTRA” wskazuje beton C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
15. Zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót poz. 181 Ściany betonowe w deskowaniu U-Form grubości 20 cm i wysokości do 4,0 m (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym) – Attyki na dachu Beton klasy C30/37, wymienione elementy należy wykonać z betonu C30/37, natomiast dokumentacja rysunkowa RYS. NR K-29 „KONSTRUKCJA ATTYK I OKAPÓW” wskazuje beton C25/30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

W związku z dużą ilością pytań oraz koniecznością dokładnej weryfikacji dokumentacji i przedmiarów, zwracamy się o przedłużenie terminu składania ofert do 10.06.2016 r. tak, aby wykonawcy mieli możliwość przygotowania rzetelnych i porównywalnych ofert.

ODPOWIEDŹ:

Ad. pyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Wskazane elementy konstrukcyjne budynku należy wykonać z betonu C 30/37.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w związku udzieleniem odpowiedzi w „Pytaniu 5, 6 i 7” zmodyfikował treści SIWZ i przedłużył termin składania ofert do 01.06.2016r. do godz. 12:00. Otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 12:30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.