




LEGENDA:

- 


Oprawa 01: LED 5200lm MPRM IP43/20 840 45W

gr. [kgczertowa](#)
 - 

Oprawa 02: LED 3900lm PLX IP43/20 840 55W

gr. [kgczertowa](#)
 - 


Oprawa 03: LED O 1200LM 840 16W IP44

gr. [kgczertowa](#)
 - 


Oprawa 04: LED O 2500LM 840 29W IP20 p/t

gr. [kgczertowa](#)
 - 


Oprawa 05: LED O 2500lm 29W IP20 n/t

gr. [kgczertowa](#)
 - 


Oprawa 06: PC LED 1800lm 840 IP65 compact

gr. [kgczertowa](#)
 - 

Oprawa 07: TUBA LED 5400LM 62W IP65

gr. [kgczertowa](#)
 - 


Oprawa 08: LED 6500lm MPRM IP65 840 55W


gr. [kgczertowa](#)
 - 


Oprawa 09: 2x18W SH IP65 E 2h AT -25 C


gr. [kgczertowa](#)


- Oprawa awaryjna 3W SE 2h AT CNBOP p/t
- Oprawa awaryjna 3W SE 2h AT CNBOP n/t
- Oprawa kierunkowa 3,2W SE AT 2h CNBOP


- 


Włącznik dzwonkowy 230V//In10A
 - 


Włącznik 1 biegunowy 230V//In10A
 - 

Włącznik 1 biegunowy 230V//In10A hermetyczny IP44
 - 

Włącznik 2 biegunowy 230V//In10A
 - 

Gniazdo 1-fazowe 230V//In 16A
 - 

Gniazdo 1-fazowe 230V//In 16A hermetyczne IP44
 - 

Wypust zasilania 1 fazowy 230V
 - 

Wypust zasilania 3 fazowy 400V

OBJEKT:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI W KROŚNIE - ETAP II DZ. NR EWID. 2226/2, OBR. ŚRODAMIĘSCIE, KROŚNO			
INWESTOR:	SP ZOZ MSWIA W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Krakowskiej 16			
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY			
NAZWA RYS.	RZUT PIĘTRA			SKALA: 1:50 NR RYS.
	IMIE NAZWISKO	HR. UPIS	DATA	
ARCHITEKTURA				
PROJEKTANT:	mgr inż. Jakub Kłeczek			PDO/0101/PW/OE/06
SPRAWOZDZ.	inż. Kacimierz Kłeczek	E-9/176	06.16	
				E.02