



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-05-29

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

W dokumentacji prowadzonego postępowania znajdują się dokumenty zawierające wymagania minimalne dla wyposażenia medycznego w tym; Paneli medycznych, kolumn oraz lamp operacyjnych.

W pełni zrozumiałe i spójne opisy zawarte są w poniższych dokumentach:

**Technologia PW (Projekt Wykonawczy) opis dla całości z dnia 2018-02-27 oraz*

**SOR Technologia opis do projektu wykonawczego z dnia 2017-11-08*

Problem w tym że w innych miejscach znajduje się zestawienia zatytułowane:

**Technologia i wyposażenie wymagające montażu – przedmiar (dla piętra I, II, III)*

To zestawienie przyporządkowujące wyposażenie do konkretnych pomieszczeń zawiera elementy różniące się co do parametrów co sugerować może że opracowujący zaingerował w jakiś sposób w dzieło projektanta sposób nie do końca przemyślany i sprawiający problem podmiotom zainteresowanym realizacją niniejszego Zamówienia.

Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji czy oferenci powinni kierować się wymaganiami minimalnymi zawartymi w technologii medycznej opracowanej przez autora pełnobrańowego projektu zamiennego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyposażenie medyczne ujęte w ofercie Wykonawcy ma być zgodne z katalogiem Dokumentacja projektowa – PW Technologia medyczna – TM wykaz sprzętu do montażu w etapie IV, /z uwzględnieniem zmian jakie Zamawiający wprowadził poprzez udzielone odpowiedzi/. Ponadto Zamawiający w dniu 23.05.2018 r. umieścił na swojej stronie internetowej uzupełnienie Dokumentacji projektowej precyzującej wymagania stawiane dla sprzętu medycznego.

Czy należy wycenić poz. 262 ”przewoźna stacja zgazowania ciekłego tlenu, pojemność zbiornika 1000l”, czy też zbiornik będzie dzierżawiony po stronie Inwestora?

Odpowiedź: Zbiornik ciekłego tlenu wraz z kompletnym osprzętem będzie dzierżawiony, jego dostawa nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Na czas wymiany zbiornika tlenu Wykonawca zapewni przewoźny zbiornik wraz z osprzętem w celu zapewnienia ciągłości dostaw tlenu.

Czy należy wycenić poz. 272 ”odgazowywacz ciekłego tlenu, pojemność zbiornika 6000l z parownicą atmosferyczną, czy też zbiornik będzie dzierżawiony po stronie Inwestora?

Odpowiedź: Zbiornik ciekłego tlenu wraz z kompletnym osprzętem będzie dzierżawiony, jego dostawa nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Na czas wymiany zbiornika tlenu Wykonawca zapewni przewoźny zbiornik wraz z osprzętem w celu zapewnienia ciągłości dostaw tlenu.