



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-05-28

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

Dotyczy: Projektu wykonawczego – Technologia i wyposażenie - Zintegrowany system zarządzania i sterowania salą operacyjną

1. Czy zamawiająca dopuści rozwiązanie, w którym istnieje możliwość nawiązania w danym czasie połączeni wideokonferencyjnego tylko z jednym użytkownikiem w dowolnym miejscu poza szpitalem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

2. Czy zamawiający dopuści system, który nie posiada możliwości nagrywania przebiegu wideokonferencji ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Dotyczy: Projektu wykonawczego - Architektura - Wykładziny ścian wewnętrznych w salach operacyjnych, myjniach chirurgicznych i pomieszczeniach przygotowania pacjenta

1. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że system zabudowy panelowej ścian i sufitów posiada izolację akustyczną dla ścianki dwupowłokowej, grubości 128 mm, składającej się z paneli ściennych stalowych grubości 14 mm nie mniej niż $R_w(C;Ctr) = 55 (-2; -8)$ dB.? Wymóg dołączenia do

oferty lub dostarczenia dokumentów potwierdzających wyżej opisany parametr takich jak: atesty, certyfikaty, raporty z badań czy stosowne deklaracje zgodności daje Zamawiającemu narzędzie do weryfikacji zgodności oferowanego wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz do uwierzytelnienia dostawców pod względem ich wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź : Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie wyłonionego Wykonawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ w tym do przedłożenia raportu z badań wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną potwierdzającego że oferowana zabudowa panelowa ścian posiada izolację akustyczną dla ścianki dwupowłokowej , grubości 128 mm, składającej się z paneli ściennych stalowych grubości 14 mm nie mniej niż $R_w (C;Ctr) = 55 (-2; -8)$ dB.

2. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że, system zabudowy panelowej ścian i sufitów posiada izolację termiczną dla ścianki dwupowłokowej z paneli ściennych stalowych grubość 14 mm, na poziomie nie mniejszym niż $1,70 \text{ m}^2\text{K/W}$, dla ścianki jedno powłokowej z panela stalowego o grubości 14 mm, na poziomie nie mniejszym niż $1,59 \text{ m}^2\text{K/W}$.? Wymóg dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających wyżej opisany parametr takich jak: atesty, certyfikaty, raporty z badań czy stosowne deklaracje zgodności daje Zamawiającemu narzędzie do weryfikacji zgodności oferowanego wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz do uwierzytelnienia dostawców pod względem ich wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie wyłonionego Wykonawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ w tym do przedłożenia raportu z badań wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną potwierdzającego że oferowana zabudowa panelowa ścian posiada

izolację termiczną dla ścianki dwupowłokowej z paneli ściennych stalowych grubość 14 mm, na poziomie nie mniejszym niż 1,70 m²*K/W, dla ścianki jedno powłokowej z panela stalowego o grubości 14 mm, na poziomie nie mniejszym niż 1,59 m²*K/W

3. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że system zabudowy panelowej ścian i sufitów posiada badania przepuszczalności powietrza dla ścianki dwupowłokowej grubości 128 mm, z paneli ściennych stalowych grubość 14 mm, przepuszczalność powietrza nie większa niż 0,67m³/hm² przy nadciśnieniu 250 Pa? Wymóg dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających wyżej opisany parametr takich jak: atesty, certyfikaty, raporty z badań czy stosowne deklaracje zgodności daje Zamawiającemu narzędzie do weryfikacji zgodności oferowanego wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz do uwierzytelnienia dostawców pod względem ich wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź : Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie wyłonionego Wykonawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ w tym do przedłożenia raportu z badań wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną potwierdzającego że oferowana zabudowa panelowa ścian posiada badania przepuszczalności powietrza dla ścianki dwupowłokowej grubości 128 mm, z paneli ściennych stalowych grubość 14 mm, przepuszczalność powietrza nie większa niż 0,67m³/hm² przy nadciśnieniu 250 Pa

4. Czy Zamawiający może określić jaką powierzchnie ma mieć dekoracyjna grafika na panelach szklanych
w salach operacyjnych ?

Odpowiedź: Dekoracyjna grafika ma znajdować się w każdej Sali operacyjnej (dekor do wyboru przez Zamawiającego/Projektanta na etapie realizacji projektu) Minimalna powierzchnia grafiki to dwa panele ściennie na całą wysokość pomieszczenia czyli 7,92 m² (+_ 10% do decyzji projektanta na etapie realizacji)