



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-05-29

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1

Załącznik - WYKAZ SPRZĘTU DO MONTAŻU (w tym dla piętra I,II,III).

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów znajdujących się w w/w arkuszach a dotyczących wymagania w kolumnach chirurgicznych funkcji podnoszenia aparatów anestezjologicznych.

Funkcje podnoszenia aparatów anestezjologicznych przypisane są wyłącznie niektórym typom kolumn anestezjologicznych o zwiększonym udźwigu a jak wynika z zapisów technologii medycznej Zamawiający tego nie przewiduje.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający sprecyzował wymagania stawiane dla sprzętu medycznego dostarczanego przez Wykonawcę /SIWZ zał. nr 2. Opis przedmiotu zamówienia str. 46. Wykaz sprzętu medycznego do montażu/. Ponadto Zamawiający w dniu 23.05.2018 r. umieścił na swojej stronie internetowej uzupełnienie Dokumentacji projektowej precyzujące wymagania stawiane dla sprzętu medycznego. Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający te wymagania.

Pytanie 2

Załącznik – TECHNOLOGIA WYKAZ SYMBOLI NA RYSUNKACH.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie i doprecyzowanie wymagania dotyczącego paneli nadłóżkowych cyt., Oprawa z oświetleniem ogólnym oraz miejscowym wyposażona w energooszczędny komponent”. Zwracamy uwagę na inny opis zawarty w technologii medycznej gdzie wymagane jest oświetlenie do czytania fluorescencyjne 39W.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści każdy panel, który spełni wymagania energooszczędności, oświetlenie do czytania może w takiej sytuacji być dowolne, byle było energooszczędne.

Pytanie 3

Załącznik – TECHNOLOGIA WYKAZ SYMBOLI NA RYSUNKACH

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lamp operacyjnych wyposażonych elektroniczne panele sterujące zlokalizowane na bokach lub obok czasz lamp operacyjnych i zabiegowych – wszystkie parametry techniczno-użytkowe zgodnie z zapisami technologii medycznej oraz technologii wyposażenia. Tylko takie usytuowanie zapewnia łatwy dostęp i obsługę personelowi w trakcie pracy. Panele zlokalizowane na ścianach zgodnie z życzeniem użytkowników pełnią niekiedy funkcje pomocnicze ale działają równolegle z panelami sterującymi głównymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie, Zamawiający dopuści każdy sprzęt spełniający wymagania Zamawiającego.

Pytanie 4

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o informację czy i jakiej formie ofercie zobowiązani są potwierdzać spełnienia wymaganych parametrów minimalnych urządzeń i wyposażenia medycznego.

ODPOWIEDŹ: odpowiedź na pytanie zawarta jest w SIWZ zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, pkt. D Informacje dodatkowe ppkt.6, oraz w zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy §7 pkt 5.