



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-05-29

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

1. Wyposażenie medyczne: w dokumentacji technicznej są rozbieżności w oznaczeniach literowych na wykazie wyposażenia i na rysunkach : kolumna chirurgiczna (na zestawieniu Gg9.2, na rysunkach KCH), kolumna anestezjologiczna (na zestawieniu Oc2, na rysunkach KA). To samo dotyczy także paneli. Prosimy o jednoznaczne określenie symboli wyposażenia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej uzupełnienie Dokumentacji projektowej zawierające informacje w tym zakresie.
2. Na rzutach gazów medycznych są zaznaczone panele 1 i 2-stanowiskowe. Na zestawieniu wyposażenia są także 3-stanowiskowe (brak na rzutach). Czy należy je uwzględnić w ofercie? Jeśli tak to w jakiej ilości i gdzie mają być zamontowane.
ODPOWIEDŹ: Każde łóżko szpitalne ma posiadać panel nadłóżkowy /z wyłączeniem łóżek wyposażonych w jednostki sufitowe/. Wykonawca może zastosować panele jedno, dwu lub trzyłóżkowe. Zamawiający preferuje panele jedno i dwułóżkowe.
3. W zestawieniu wyposażenia wymieniono sufitową jednostkę zasilającą jednostanowiskową. Zwracam uwagę, że na rzutach instalacji gazów medycznych nie ma takiego urządzenia. Czy należy uwzględnić w ofercie? Czy należy je uwzględnić w ofercie? Jeśli tak to w jakiej ilości i gdzie mają być zamontowane.
ODPOWIEDŹ: Jednostanowiskowe jednostki zasilające sufitowe występują jako obowiązkowe do zainstalowania. Wszystkie miejsca, gdzie wymagany jest ich montaż, wymienione są w kartach pomieszczeń i w projekcie technologii medycznej /sale podwyższonego nadzoru medycznego/.

4. W zestawieniu wymieniono kolumnę anestezjologiczno-chirurgiczną. Na rzutach jest ANESTEZJOLOGICZNA. Która kolumnę należy wycenić? Jeśli oferta ma uwzględniać kolumnę anestezjologiczną, prosimy o podanie jej parametrów.

ODPOWIEDŹ: Kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna zwana skrótowo kolumną anestezjologiczną

5. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić komplet wyposażenia wymienionego w dokumencie: TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE MONTAŻU – PRZEDMIAR.

ODPOWIEDŹ: Wyposażenie medyczne ujęte w ofercie Wykonawcy ma być zgodne z katalogiem Dokumentacja projektowa – PW Technologia medyczna – TM wykaz sprzętu do montażu w etapie IV, /z uwzględnieniem zmian jakie Zamawiający wprowadził poprzez udzielone odpowiedzi/. Ponadto Zamawiający w dniu 23.05.2018 r. umieścił na swojej stronie internetowej uzupełnienie Dokumentacji projektowej precyzującej wymagania stawiane dla sprzętu medycznego.

6. Dotyczy umowy: § 5 ust.2 – Z uwagi na długi termin realizacji robót oraz liczne obowiązki formalno - finansowe spoczywające zarówno na Wykonawcy jak też podwykonawcach (np. odwrócone obciążenie) prosimy o zmianę częstotliwości rozliczeń częściowych na jeden raz w miesiącu, na koniec miesiąca.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną formę rozliczeń finansowych.

7. Dotyczy umowy: § 6 ust. 1 pkt. h, i, j – prosimy o dokładne określenie terminów wykonania przez Zamawiającego wskazanych w niniejszych punktach obowiązków na 3 do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

8. Dotyczy umowy: § 6 ust. 2 pkt. 1 – prosimy o zmianę pierwszej części zapisu na w brzmieniu „Przejęcie od Zamawiającego placu budowy w terminie uzgodnionym przez Strony...”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

9. Dotyczy umowy: § 16 ust. 1 pkt. c – prosimy o zmianę wysokości kary na 1000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

10. Dotyczy umowy: § 16 ust. 1 pkt. d – prosimy o zmianę wysokości kary na 1000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

11. Dotyczy umowy: § 19 ust. 1 pkt. i – brak zapisów, do których odnosi się niniejszy zapis w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 19 ust. 1 pkt. I, który otrzymuje brzmienie:

„i) dwukrotnie naliczył Wykonawcy karę umowną przewidzianą w § 16 ust. 1 lit. i) oraz §16 ust. 1 lit I) Umowy.”

12. Dotyczy umowy: § 19 ust. 1 pkt. j – z uwagi na brak przejrzystości zapisu prosimy wykreślenie części zapisu w brzmieniu: „dwukrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

13. W par. 3 pkt 2. Projektu umowy wnosimy o zmianę terminu poinformowania Wykonawcy o ograniczeniu zakresu robót lub częściowym odstąpieniu od umowy z 60 do 30 dni od daty powzięcia stosownych informacji. Analogicznie wnosimy o skrócenie terminu termin określony w par. 3 ust. 3 projektu umowy z 45 do 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

14. W par. 16 pkt 1 lit b) Projektu umowy wnosimy o poprawienie pomyłki pisarskiej poprzez zmianę odniesienia do par. 8 pkt 3 zamiast par. 8 pkt 2.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w opisany w pytaniu sposób.

15. w rozdziale XXII lit c) ppkt 1) SIWZ dot. punktowej oceny warunków gwarancji wnosimy o wykreślenie robót drogowych z ppkt 1) i przeniesienie tych robót do ppkt 2). Określenie minimalnego poziomu gwarancji dla robót drogowych na 10 lat oraz punktowanie gwarancji dla tych robót za okresy od 10 do 15 lat tak samo jak dla robót konstrukcyjnych budynku jest nieuzasadnione z tego względu, że są to jednak całkowicie różne roboty, inny jest sposób użytkowania przedmiotów tych robót jak i inne są cykle życia tych elementów przedmiotów umowy. Na te elementy wskazywał np. specjalny zespół powołany przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa, który rekomendował 5 letnie okresy gwarancji na drogi. W przypadku robót drogowych także projektant powinien wcześniej założyć taki wydłużony okres gwarancji na te roboty i takie założenia powinny zostać uwzględnione w projekcie. Ponadto zamawiający powinien również zapewnić takie warunki użytkowania nawierzchni drogowych aby odpowiadało to oczekiwaniom tak długiego okresu gwarancyjnego a potwierdzenia takich założeń nie ma w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

16. W par. 5 pkt 3 projektu umowy Zamawiający określił, że faktura częściowa będzie wystawiana po dokonaniu odbioru robót przez komisję odbiorową. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jaki będzie tryb powoływania tej komisji i jednoznaczne wskazanie jakie osoby będą wchodziły w skład tej komisji.

Odpowiedź: Komisja odbiorowa będzie powołana zarządzeniem Dyrektora Zakładu Zamawiającego, w jej skład będą wchodzić przedstawiciele Działu Inwestycji, przedstawiciele użytkowników /kierownicy oddziałów szpitalnych/ inspektorzy bhp i ppoż. Komisja będzie pracowała przy współudziale inspektorów nadzoru w obecności kierownika budowy i innych przedstawicieli Wykonawcy

17. W par. 16 pkt 1 lit c) i d) projektu umowy wnosimy o zmianę wysokości kar z 10.000 zł za każdy dzień zwłoki udokumentowany na odpowiednio 5.000 zł za każdy dzień zwłoki lub udokumentowany przypadek.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

18. Wnosimy o zmianę par. 18 pkt 2 projektu umowy w ten sposób by Wykonawca mógł wносить zabezpieczenie należytego wykonania umowy we wszystkich formach, które dopuszcza w art. 148 ust. 1 ustawa prawo zamówień publicznych. Ustawa stanowi, że wybór formy zabezpieczenia należy do Wykonawcy i tym samym Zamawiający nie powinien tego wyboru ograniczać w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że akceptuje inne formy zabezpieczenie umowy określone w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

19. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca nie zna nazw podwykonawców na etapie składania oferty to nie musi ich podawać w formularzu ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

20. Prosimy o dopuszczenie możliwości łączenia funkcji kierowników robót branżowych

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości poza sytuacją opisaną w SIWZ /czasowe zastępstwa/.

21. Na stronie 16 SIWZ w punkcie nr 1 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia takiego dokumentu w wersji papierowej z pisemnym podpisem wraz z ofertą. Tak sposób złożenia JEDZ jest mniej skomplikowany oraz nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Odpowiedź: Jedyną obowiązującą obecnie formą złożenia dokumentu JEDZ jest postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

22. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym w odniesieniu do cz. IV JEDZ, to Wykonawca może przestać na wypełnieniu jedynie sekcji α .

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

23. Prosimy o udostępnienie wzoru pliku JEDZ wraz z uzupełnionymi danymi Zamawiającego w pliku PDF lub XML.

Odpowiedź: Wykonawca składa dokument JEDZ sporządzając go w całości samodzielnie.

24. Prosimy o informację jakimi argumentami technicznymi podyktowana jest konieczność wykonania 40 cm warstwy keramzytobetonu w pomieszczeniach piwnicy? Prosimy o zamieszczenie STWiOR na te roboty.

ODPOWIEDŹ: służy to do wyrównania poziomów i zasypania pozostawionych przestrzeni poniżej poziomu posadzki w piwnicy oraz do zasypania fragmentów niepodpiwniczonych w poziomie piwnic. Przekroje architektoniczne pokazują dokładnie gdzie i w jakiej wysokości należy wykonać te warstwy. Roboty te objęte są STWiOR opracowana przez Zamawiającego.

25. Zgodnie z naszą wiedzą techniczną nie wykonuje się zaprojektowanych wylewek o grubości 4cm. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć do wyceny wylewki gr. 6 cm.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z wiedzą techniczną Biura Projektowego wylewki o grubości 4,0 cm są wykonywane, z uwagi na określoną w Dokumentacji wysokość docelową pomieszczeń nie wyrażamy zgody na ich pogrubienie, dla którego nie widzimy uzasadnienia technicznego.