



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-05-29

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

W kwestii okien zewnętrznych STWiOR SST NR12 w punkcie 2.1 mówi:

„Zaleca się dostawę okien PCV z 6-komorowym systemem profili o szerokości zabudowy 70 mm oraz współczynnika przenikalności ciepła dla całego zestawu $U = 0,9 \text{ W/ m}^2\text{K}$.”

Natomiast w punkcie 2.2: Zastosowane materiały - okno aluminiowe.

Proszę o potwierdzenie, że zamawiający nie określa referencyjnego systemu w jakim mają być wykonane okna zewnętrzne i jednoznaczne określenie materiału z jakiego mają być wykonane.

Ze względu na brak możliwości wykonania okien p.poż (O1 i O2) jako rozwierane, proszę o dopuszczenie wykonania ich jako stałe.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć do wyceny okna zgodnie z wymaganiami podanymi w opisie technicznym PW architektura str. 32, szczególnie należy zwrócić uwagę na opis zestawów szklanych z użyciem szyb o powłokach magnetronowych.
Na rynku budowlanym są dostępne okna otwierane z odpornością ogniową EI30 i EI60.