



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-05-30

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

Dotyczy branży budowlanej

1. Prosimy o informację czy sufity podwieszane należy wykonać zgodnie z kartami pomieszczeń czy rzutami sufitów podwieszanych, np. w pom. P-2/02, P-2/04, P-2/17, P -2/18, P -2/24 na rzucie sufitów podwieszanych jest „jest sufit podwieszany – kolor niebieski”, natomiast w karcie pomieszczeń jest opisany: tynk + szpachla + malowanie (brak sufitu podwieszanego).

ODPOWIEDŹ: sufity podwieszane należy wykonać zgodnie z projektem sufitów podwieszanych.

2. Prosimy o wyjaśnienie jakie sufity podwieszane kryją się pod niżej wymienionymi oznaczeniami. Oznaczenia te występują na wszystkich rzutach kondygnacji „sufitów podwieszanych”. (kolor pomarańczowy, niebieski, zielony – jakie sufity)



ODPOWIEDŹ: są to dokładne oznaczenia minimalnych wysokości, na jakich poszczególne sufity mają być zamontowane, jest to pokazane w legendzie na rysunkach.

3. Prosimy o informację czy w pom. -2/04 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 29 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki na pełną wysokość.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

4. Prosimy o informację czy w pom. -2/16 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 29 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki na pełną wysokość.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

5. Prosimy o informację czy w pom. -2/17 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 29 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki ceramiczne brak wysokości.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, do pełnej wysokości pomieszczenia.

6. Prosimy o informację czy w pom. -2/26 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 29 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO.

7. Prosimy o informację czy w pom. -2/27 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 29 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną poziom referencyjny ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

8. Prosimy o informację czy w pom. -1/04 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 30 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

9. Prosimy o informację czy w pom. -1/11 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 30 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki na pełną wysokość.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, płytki do wysokości 260 cm..

10. Prosimy o informację czy w pom. -1/12 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 30 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki na pełną wysokość.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, płytki do wysokości 260 cm.

11. Prosimy o informację czy w pom. -1/15 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 30 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki na pełną wysokość.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

12. Prosimy o informację czy w pom. -1/18 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 30 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – brak fartucha z płytek.

ODPOWIEDŹ: należy wykonać fartuch z płytek ceramicznych przy umywalce i wzdłuż aneksu kuchennego do wys. 2,00 m.

13. Prosimy o informację czy w pom. -1/19 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z kartami pomieszczeń – fartuch z płytek, czy zgodnie z rys. nr 30 – brak fartucha z płytek.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, fartuch z płytek.

14. Prosimy o informację czy w pom. -1/21 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 30 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

15. Prosimy o informację czy w pom. -1/30 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 30 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

16. Prosimy o informację czy w pom. -1/39 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 30 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

17. Prosimy o informację czy w pom. -1/65 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 30 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

18. Prosimy o informację czy w pom. -1/73 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 30 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – tapetę winylową, brak informacji o fartuchu.

ODPOWIEDŹ: należy wykonać fartuch z płytek ceramicznych przy umywalce.

19. Prosimy o informację czy w pom. -1/79A należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z kartami pomieszczeń – fartuch z płytek, czy zgodnie z rys. nr 30 – brak fartucha z płytek.

ODPOWIEDŹ: Pomieszczenie lasera, ściany malowane farbą lub tapeta

20. Prosimy o informację czy w pom. -1/79B należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z kartami pomieszczeń – fartuch z płytek, czy zgodnie z rys. nr 30 – brak fartucha z płytek.

ODPOWIEDŹ: Pomieszczenie lasera, ściany malowane farbą lub tapeta

21. Prosimy o informację czy w pom. -1/79C należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z kartami pomieszczeń – fartuch z płytek, czy zgodnie z rys. nr 30 – brak fartucha z płytek.

ODPOWIEDŹ: pomieszczenie fizykoterapii, ściany malowane farbą lub tapeta

22. Prosimy o informację czy w pom. -1/84 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 30 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

23. Prosimy o informację czy w pom. WP/23 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 31 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – brak fartucha z płytek.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, należy wykonać fartuch z płytek ceramicznych przy umywalce.

24. Prosimy o informację czy w pom. WP/32 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 31 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – homogeniczna ścienna okładzina winylowa.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, dodatkowo należy przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych.

25. Prosimy o informację czy w pom. WP/41 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 31 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – brak fartucha z płytek.

ODPOWIEDŹ: Wykonać fartuch przy umywalce

26. Prosimy o informację czy w pom. WP/51 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 31 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – homogeniczna ścienna okładzina winylowa.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, dodatkowo należy przy umywalkach i zlewozmywakach wykonać fartuchy z płytek ceramicznych.

27. Prosimy o informację czy w pom. WP/52 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 31 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – homogeniczna ścienna okładzina winylowa.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, dodatkowo należy przy umywalce i zlewozmywaku wykonać fartuchy z płytek ceramicznych..

28. Prosimy o informację czy w pom. WP/53 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 31 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – homogeniczna ścienna okładzina winylowa.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, dodatkowo należy przy umywalkach i zlewozmywakach wykonać fartuchy z płytek ceramicznych.

29. Prosimy o informację czy w pom. WP/61 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 31 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – homogeniczna ścienna okładzina winylowa.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, dodatkowo należy przy umywalkach i zlewozmywakach wykonać fartuchy z płytek ceramicznych.

30. Prosimy o informację czy w pom. WP/74 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 31 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – homogeniczna ścienna okładzina winylowa.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, dodatkowo należy przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych.

31. Prosimy o informację czy w pom. P1/15 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – tapetę winylową, brak informacji o fartuchu.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, dodatkowo należy przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych.

32. Prosimy o informację czy w pom. P1/16 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

33. Prosimy o informację czy w pom. P1/19 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, ponadto fartuch z płytek przy umywalce.

34. Prosimy o informację czy w pom. P1/21 (klatka schodowa) należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z kartami pomieszczeń – fartuch z płytek, czy zgodnie z rys. nr 30 – brak fartucha z płytek.

ODPOWIEDŹ: pomieszczenie to jest klatką schodową ewakuacyjną, ściany malowane.

35. Prosimy o informację czy w pom. P1/22 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – tapetę winylową, brak informacji o fartuchu.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, dodatkowo należy przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych.

36. Prosimy o informację czy w pom. P1/24 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia wykładzina poziom referencyjny ALTRO, ponadto fartuch z płytek przy umywalce

37. Prosimy o informację czy w pom. P1/25 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

38. Prosimy o informację czy w pom. P1/30 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, ponadto fartuch z płytek przy umywalce

39. Prosimy o informację czy w pom. P1/33 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – brak fartucha z płytek.

ODPOWIEDŹ: należy wykonać fartuch z płytek.

40. Prosimy o informację czy w pom. P1/37 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

41. Prosimy o informację czy w pom. P1/41 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO, fartuch z płytek przy umywalce

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, ponadto fartuch z płytek przy umywalce

42. Prosimy o informację czy w pom. P1/43 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki na pełną wysokość.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

43. Prosimy o informację czy w pom. P1/44 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki na pełną wysokość.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

44. Prosimy o informację czy w pom. P1/45 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki na pełną wysokość.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia,

45. Prosimy o informację czy w pom. P1/46 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, ponadto fartuch z płytek przy umywalce

46. Prosimy o informację czy w pom. P1/47 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, ponadto fartuch z płytek przy umywalce

47. Prosimy o informację czy w pom. P1/51 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, ponadto Fartuch z płytek przy umywalce

48. Prosimy o informację czy w pom. P1/54 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – brak fartucha z płytek.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia oraz dodatkowo fartuch z płytek

49. Prosimy o informację czy w pom. P1/55 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, ponadto fartuch z płytek przy umywalce

50. Prosimy o informację czy w pom. P1/58 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, ponadto fartuch z płytek przy umywalce

51. Prosimy o informację czy w pom. P1/61 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki na pełną wysokość.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

52. Prosimy o informację czy w pom. P1/63 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO.

53. Prosimy o informację czy w pom. P1/66 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, fartuch z płytek przy umywalce

54. Prosimy o informację czy w pom. P1/68 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki na pełną wysokość.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

55. Prosimy o informację czy w pom. P1/70 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 32 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – tapetę winylową, brak informacji o fartuchu.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, dodatkowo należy przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych.

56. Prosimy o informację czy w pom. P2/15 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonać fartuch z płytek, pozostałą część ścian pomalować.

57. Prosimy o informację czy w pom. P2/16 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

58. Prosimy o informację czy w pom. P2/17 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

59. Prosimy o informację czy w pom. P2/20 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z kartami pomieszczeń – fartuch z płytek, czy zgodnie z rys. nr 33 – brak fartucha z płytek.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia- tapeta ścienna, zamiennie malowanie ścian

60. Prosimy o informację czy w pom. P2/31 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, dodatkowo fartuch z płytek przy umywalce.

61. Prosimy o informację czy w pom. P2/32 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, dodatkowo fartuch z płytek przy umywalce.

62. Prosimy o informację czy w pom. P2/35 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, dodatkowo fartuch z płytek przy umywalce.

63. Prosimy o informację czy w pom. P2/36 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, dodatkowo fartuch z płytek przy umywalce.

64. Prosimy o informację czy w pom. P2/39 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, dodatkowo fartuch z płytek przy umywalce.

65. Prosimy o informację czy w pom. P2/44 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

66. Prosimy o informację czy w pom. P2/47 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, dodatkowo fartuch z płytek przy umywalce.

67. Prosimy o informację czy w pom. P2/48 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – tapetę winylową, brak informacji o fartuchu.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, dodatkowo należy przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych. i zlewozmywaku.

68. Prosimy o informację czy w pom. P2/49 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – tapetę winylową, brak informacji o fartuchu.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, dodatkowo należy przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych.

69. Prosimy o informację czy w pom. P2/53 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

70. Prosimy o informację czy w pom. P2/55A należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

71. Prosimy o informację czy w pom. P2/58 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, dodatkowo fartuch z płytek przy umywalce

72. Prosimy o informację czy w pom. P2/59 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

73. Prosimy o informację czy w pom. P2/61 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

74. Prosimy o informację czy w pom. P2/64 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO,

75. Prosimy o informację czy w pom. P2/65 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO,

76. Prosimy o informację czy w pom. P2/68 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO,

77. Prosimy o informację czy w pom. P2/69 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO,

78. Prosimy o informację czy w pom. P2/70 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – tapetę winylową, brak informacji o fartuchu.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, dodatkowo przy umywalce i zlewozmywaku należy wykonać fartuchy z płytek ceramicznych.

79. Prosimy o informację czy w pom. P2/74 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, dodatkowo fartuch z płytek przy umywalce

80. Prosimy o informację czy w pom. P2/77 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

81. Prosimy o informację czy w pom. P2/78 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia. wykładzina poziom referencyjny ALTRO, dodatkowo fartuch z płytek przy umywalce

82. Prosimy o informację czy w pom. P2/81 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, dodatkowo fartuch z płytek przy umywalce

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO,

83. Prosimy o informację czy w pom. P2/84 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO, dodatkowo fartuch z płytek przy umywalce

84. Prosimy o informację czy w pom. P2/89 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 33 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – brak fartucha z płytek.

ODPOWIEDŹ: ściany malowane lub tapeta, dodatkowo fartuch z płytek

85. Prosimy o informację czy w pom. P3/16 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z kartami pomieszczeń – fartuch z płytek, czy zgodnie z rys. nr 34 – brak fartucha z płytek.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

86. Prosimy o informację czy w pom. P3/17 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 34 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – do wys. 1,30m wykonać panel o właściwościach bakteriobójczych.

ODPOWIEDŹ: wykonać płytki ściennie do wysokości 2,60 m

87. Prosimy o informację czy w pom. P3/18 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 34 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – do wys. 1,30m wykonać panel o właściwościach bakteriobójczych.

ODPOWIEDŹ: wykonać płytki ściennie do wysokości 2,60 m

88. Prosimy o informację czy w pom. P3/19 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 34 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – do wys. 1,30m wykonać panel o właściwościach bakteriobójczych.

ODPOWIEDŹ: wykonać płytki ściennie do wysokości 2,60 m

89. Prosimy o informację czy w pom. P3/20 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 34 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – do wys. 1,30m wykonać panel o właściwościach bakteriobójczych.

ODPOWIEDŹ: wykonać płytki ściennie do wysokości 2,60 m

90. Prosimy o informację czy w pom. P3/23 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 34 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonać płytki ściennie do wysokości 2,60 m, podobnie wykonać pomieszczenie P3/21 oraz korytarz P3/22

91. Prosimy o informację czy w pom. P3/41 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z kartami pomieszczeń – fartuch z płytek, czy zgodnie z rys. nr 34 – brak fartucha z płytek.

ODPOWIEDŹ: wykonać płytki ściennie do wysokości 2,60 m..

92. Prosimy o informację czy w pom. P3/57 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 34 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – do wys. 1,30m wykonać panel o właściwościach bakteriobójczych.

ODPOWIEDŹ: wykonać płytki ściennie do wysokości 2,60 m

93. Prosimy o informację czy w pom. P3/61 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 34 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – wykładzinę ścienną typu ALTRO.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, wykładzina poziom referencyjny ALTRO,

94. Prosimy o informację czy w pom. P3/73 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 34 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

95. Prosimy o informację czy w pom. P3/76 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 34 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – płytki do wys. min. 2,60m.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia.

96. Prosimy o informację czy w pom. P3/84 należy wykonać fartuch z płytek zgodnie z rys. nr 34 czy zgodnie z kartami pomieszczeń – brak fartucha z płytek.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia oraz zamiennie wykonać na ścianach płytki ceramiczne do wysokości 260 cm.

97. Prosimy o informację do jakiej wysokości należy wykonać tapety w korytarzach.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z kartę pomieszczenia, tapety do wysokości 260 cm.

98. Prosimy o informację czy fartuchy z płytek ceramicznych należy wykonać do wysokości minimum 210cm czy minimum 160cm (dwie różne informacje w kartach pomieszczeń).

ODPOWIEDŹ: wykonać zgodnie z kartę pomieszczenia, fartuchy do wysokości 210 cm.

99. Prosimy o informację czy sufity na niskim parterze w pom. P-1/04; P-1/06; P-1/10; P-1/23; P-1/24; P-1/26; P-1/27; P-1/28; P-1/29; P-1/33; P-1/36; P-1/38; P-1/39; P-1/40; P-1/65; P-1/69; P-1/75 należy wykonać zgodnie z kartami pomieszczeń (tynk + szpachlowanie + malowanie), czy zgodnie z rzutem niskiego parteru: sufit podwieszany kasetonowy.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z rysunkiem sufitów podwieszonych.

100. Prosimy o informację czy sufity na niskim parterze pom. P-1/64 wykonać zgodnie z kartami pomieszczeń: sufit podwieszany kasetonowy, czy zgodnie z rzutem niskiego parteru: brak sufitu podwieszanego.

ODPOWIEDŹ: wykonanie zgodnie z rysunkiem sufitów podwieszonych.

Dotyczy branży sanitarnej

1. Aby prawidłowo dobrać urządzenie do podłączenia dwóch myjni- dezynfektorów proszę o podanie punktu pracy: Q (m³/h) oraz H (mH₂O).

Odpowiedź: typowa myjnia dezynfektor dla jednorazowych kaczek wymaga zapewnienia dostawy wody zimnej ok. 18 l/min, odpływu kanalizacyjnego fi 50 oraz gniazdka elektrycznego zabezpieczonego 20 A.

2. Aby prawidłowo dobrać agregat z zatapialną pompą ściekową poproszę o podanie punktu pracy: Q (m³/h) i H (mH₂O) oraz określenie czy przetłaczanym medium będzie woda brudna ze ściekami czy bez ścieków.

ODPOWIEDŹ: parametry są podane w projekcie a przetłaczanym medium będą ścieki komunalne..

3. W projekcie dot. sieci napisane jest: „*O zwiększenie zapotrzebowania na gaz oraz ewentualną przebudowę stacji redukcyjno-pomiarowej Inwestor winien wystąpić do Zakładu Gazowniczego w Rzeszowie*”. Proszę o potwierdzenie, że powyższy zakres jest poza Wykonawcą.

Odpowiedź: Inwestor posiada zapewnienie dostawy gazu ze strony OSG.