



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-05-29

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

Dotyczy SIWZ, umowy, sprawy formalne

1. Umowa § 5 pkt 2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane płatne będą na podstawie faktur częściowych wystawianych za okresy miesięczne zgodnie z zaawansowaniem realizowanych robót.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

2. Umowa § 5 pkt 6. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: Zapłata za faktury częściowe oraz fakturę końcową nastąpi w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia do Zamawiającego tych faktur. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego należną płatnością.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

3. Umowa § 5 pkt 10. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: Należności Wykonawcy z tytułu wystawionych faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze VAT.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

4. Dotyczy par. 3 wzoru umowy. Zwracamy uwagę, że stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający jest obowiązany opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Tymczasem poprzez nieokreślenie maksymalnego okresu, na jaki może zostać zawieszona realizacja umowy, jak również nieokreślenie maksymalnego zakresu zmniejszenia robót

wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie są w stanie oszacować kosztów związanych z ewentualnym zawieszeniem umowy lub zmniejszeniem zakresu prac, co prowadzi do nieporównywalności ofert. Dlatego prosimy o potwierdzenie, że maksymalny okres zawieszenia umowy stosownie do par. 3 wzoru umowy wynosi 60 dni, a także iż przedmiot zamówienia nie zostanie zmniejszony o więcej niż łącznie 20%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

5. Dotyczy par. 5 ust. 12 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że w razie nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodów zapłaty opisanych w par. 5 ust. 12 zapłata wynagrodzenia wykonawcy zostanie wstrzymana do wysokości wynagrodzenia nieudokumentowanego dowodami opisanymi w par. 5 ust. 12.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Dotyczy par. 6 ust. 2 lit. f wzoru umowy. Zwracamy uwagę, że wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia nie jest zobowiązany do wykonania kompletnego obiektu zawierającego wszelkie możliwe wyposażenie. Dlatego prosimy o wykreślenie słów: "(...) oraz do poprawnego funkcjonowania obiektu szpitalnego."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

7. Dotyczy par. 7 ust. 3 wzoru umowy. Zwracamy uwagę, że stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający jest obowiązany opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W chwili obecnej wykonawcy nie są w stanie ocenić, jakich badań może zażądać inspektor nadzoru, co może prowadzić do nieporównywalności ofert. W związku z tym prosimy o wskazanie, jakich badań i w jakich przypadkach może zażądać inspektor nadzoru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

8. Dotyczy par. 10 ust. 4 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że roboty ulegające zakryciu zostaną odebrane w terminie do 3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

9. Dotyczy par. 16 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że łączna wysokość wszystkich kar umownych, do których dochodzenia uprawniony jest Zamawiający z wszystkich tytułów wynosi 10% wynagrodzenia brutto. Nadto prosimy o

potwierdzenie, że Wykonawca jest uprawniony do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

10. Dotyczy par. 17 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze odpowiednie umowy serwisowe wymagane przez producentów urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

11. Dotyczy par. 19 ust. 1 lit. g wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że odstąpienie od umowy w oparciu o przesłankę opisaną w par. 19 ust. 1 lit. g wzoru umowy nastąpi po uprzednim pisemnym wezwaniu wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia naruszeń pod rygorem odstąpienia od umowy i bezskutecznym upływie wyznaczonego w wezwaniu odpowiedniego terminu do usunięcia naruszeń nie krótszego niż 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Dotyczy branży budowlanej

1. Prosimy o informację czy opisane tapety w kartach pomieszczeń są to fototapety. Jeżeli tak to prosimy o określenie ilości i rodzaju grafiki.

ODPOWIEDŹ: w projekcie aranżacji wnętrz są pokazane przykładowe rozwiązania wizualizacyjne ścian z zastosowaniem fototapet lub taper np. drewnopodobnych. Do wyceny ofertowej należy przyjąć dostawę i wykonanie 600 m² takich tapet. Ustalenia szczegółowe dotyczące lokalizacji i wielkości pojedynczych elementów dekoracyjnych zostaną ustalone w czasie realizacji w uzgodnieniu z NA i Inwestorem.

Dotyczy branży sanitarnej

1. Podana w projekcie jedynie wydajność agregatu gaśniczego dla lądowiska jest niewystarczająca dla określenia wielkości i rodzaju urządzenia, proszę przedstawić wyposażenie centrum wodno-pianowego (w tym wymiary szafki, długości węży, zapas i rodzaj środka pianotwórczego itp.).

ODPOWIEDZ: Wydajność agregatu gaśniczego pianowego wynika z przepisów przeciwpożarowych. Zamawiający dopuszcza do zainstalowania każdego

agregatu pianowego, który posiada wydajność podaną w projekcie. Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej kartę katalogowa przykładowego centrum wodno-pianowego.

Dotyczy branży elektrycznej

1. Prosimy o dostarczenie schematu systemu RTV/SAT wraz z rozrysowanymi multiswitchami oraz pełnym zestawem urządzeń umożliwiającym wykonania działającej instalacji RTV/SAT. Urządzenia z zestawienia materiałów przedstawiają instalację RTV/SAT w sposób uproszczony bez niezbędnych szczegółów technicznych.

ODPOWIEDŹ: przedstawione w projekcie instalacje RTV/SAT są wystarczające do wykonania wyceny ofertowej. Urządzenia aktywne systemu dostarcza firma zewnętrzna wybrana przez Zamawiającego do świadczenia usług dostępu do telewizji publicznej.

15. Czy należy dostarczyć i zainstalować UPS 60 kVA ? W opisie dokumentacji wykonawczej instalacji elektrycznych str. 17 brakuje takiego zasilacza. W przedmiarze i zestawieniu materiałów jest wymieniony.

Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi w formie „Uzupełnienia dokumentacji projektowej cz. 2“ umieszczonej na swojej stronie internetowej.