



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-06-07

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

Dotyczy branży budowlanej

1. Prosimy o podanie sposobu wykończenia słupów płyty podjazdu dolnego i górnego dla karetek.

Odpowiedź: Beton ekspozycyjny malowany w kolorze jasno szarym

2. Prosimy o podanie sposobu wykończenia od spodu płyty podjazdu dolnego i górnego dla karetek.

Odpowiedź: Beton ekspozycyjny malowany w kolorze jasno szarym

3. Prosimy o podanie sposobu wykończenia boków płyty podjazdu dolnego i górnego dla karetek.

Odpowiedź: Beton ekspozycyjny malowany w kolorze jasno szarym

4. Prosimy o podanie sposobu wykończenia od góry płyty podjazdu dolnego i górnego dla karetek.

Odpowiedź: Beton w wykonaniu antypoślizgowym

5. Prosimy o podanie sposobu wykończenia słupów na kondygnacji technicznej.

Odpowiedź: Beton ekspozycyjny malowany w kolorze jasno szarym

6. Prosimy o podanie sposobu wykończenia schodów (biegi + spoczniki) na kondygnacji technicznej – wyjście na płytę lądowiska.

Odpowiedź: Płytki gresowe mrozooodporne i antypoślizgowe

7. Prosimy o podanie sposobu wykończenia stropu i belek nad kondygnacją techniczną (płyta lądowiska).

Odpowiedź: Beton ekspozycyjny malowany w kolorze jasno szarym

8. Na rysunku numer 12 przekrój C-C balustrada przy podjeździe dla karetek oraz przy wejściu z podjazdu dla karetek do budynku zaznaczona jest jako balustrada szklana. Na rysunkach nr 55 i 56 detale balustrady dla karetek balustrada jest ze stali nierdzewnej. Prosimy o potwierdzenie, że balustradę podjazdu dla karetek i przy wejściu do budynku z podjazdu dla karetek należy wykonać na podstawie rysunku nr 55 i 56 detale balustrady.

Odpowiedź: Potwierdzamy sposób wykonania tak jak na rysunkach.