



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-06-07

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

Technologia i wyposażenie wymagające montażu

1. W związku z udostępnieniem dokumentacji projektowej dotyczącej rozszerzenia poczty pneumatycznej zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji (nazwa systemu, liczba i rodzaj stacji nadawczo-odbiorczej) już istniejącej poczty. Udostępnienie tej dokumentacji jest niezbędne w celu prawidłowej wyceny.

**Odpowiedź: Wszystkie niezbędne do wyceny informacje znajdują się w uzupełnieniu dokumentacji projektowej.**

2. Prosimy o informację, czy należy wyceniać krzesła natryskowe w łazienkach? Jeżeli tak prosimy o podanie ilości.

**Odpowiedź: Składane krzesła natryskowe należy zamontować we wszystkich łazienkach, z których korzystają pacjenci.**

Branża budowlana

1. W pomieszczeniu WP/61 (WYSOKI PARTER) są ścianki pomiędzy poszczególnymi stanowiskami (przerywane linie). Prosimy o informację z jakiego materiału mają być wykonane te ścianki oraz o podanie rodzaju wykończenia.

**Odpowiedź: To nie są ścianki działowe tylko zaznaczona lokalizacja szyn dla przesuwanych zasłon wydzielających poszczególne fragmenty pomieszczenia**

2. Występują rozbieżności pomiędzy kartami pomieszczeń a rysunkami sufitów podwieszanych. Prosimy o potwierdzenie, że sufity podwieszane należy wycenić w pomieszczeniach, które są pokazane na rzutach sufitów podwieszanych.

**Odpowiedź: Do wyceny należy łącznie traktować rysunki i Karty pomieszczeń. Na rysunkach są pokazane sufity podwieszane w korytarzach i w pomieszczeniach bez okien, tam, gdzie tego wymagamy, w kartach pomieszczeń, oprócz informacji o powyższych sufitach podwieszanych znajdują się także informacje o sufitach specjalnych, dla pomieszczeń o specjalnym przeznaczeniu np. na salach operacyjnych.**

3. Prosimy o określenie parametrów technicznych okien podawczych na niskim parterze w pomieszczeniach P-1/14, P-1/10. Przedmiary robot oraz dokumentacja nie opisują tych okien.

**Odpowiedź: Są to specjalne okna szluzowe stosowane w laboratoriach, aptekach i innych pomieszczeniach wymagających oddzielenia. Na rynku jest dostępnych wiele**

**takich gotowych rozwiązań służącego przekazania materiału między wydzielonymi strefami.**

4. Prosimy o udzielenie informacji czy pomieszczenia P-1/10, P-1/12, P-1/12, P-13, P-1/14, powinny być wykonane jako pomieszczenia czyste – „clean-room”?

**Odpowiedź: Pomieszczenia mają być wykonane zgodnie z kartami pomieszczeń oraz udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.**

5. Prosimy o udostępnienie projektu osłon radiologicznych w po. CT i RTG.

**Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć wykonanie osłon radiologicznych o równoważniku 2 mm blachy ołowianej.**