



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-06-12

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

Technologia i wyposażenie wymagające montażu:

1. W odpowiedzi na pytanie WWP Pytania 1 Pytanie nr 5 dotyczyło lampy „zabiegowej przejezdnej” Ge8. Zamawiający udzielił odpowiedzi, że dopuszcza zaproponowaną lampę. W wykazie sprzętu medycznego do montażu lampę ta nie występowała. Wykaz ten zawierał tylko lampę Ge8.1- lampę zabiegową sufitową. Prosimy o ostateczną informację czy należy przyjąć do wyceny lampę zabiegową przejezdną Ge8? Jeżeli tak to proszę o podanie ilości.

Odpowiedź: Zamawiający w przywołanym pytaniu odpowiedział na postawione pytanie dotyczące parametrów technicznych lampy przejezdnej. Dostawa tych lamp nie jest jednak przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

2. Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego WWP Pytania 8 odpowiedź e) należy wycenić kasetony jednostanowiskowe na wysokim parterze w ilości 11 szt. Prosimy o wskazanie miejsc montażu tych kasetonów, ponieważ w Sali WP/61 są tylko 2 szt. kasetonów, pozostałe jako instalacja podtynkowa.

Odpowiedź: Kasetony jednostanowiskowe /panele nadłóżkowe/ będą montowane przy każdym z łóżek /wózków transportowych/, łącznie 11 szt. w miejscach występowania okien należy zamontować dodatkowo konstrukcje wsporcze.

BRANŻA ELEKTRONICZNA :

1. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji instalacji RTV (schematy ideowe itd.)

Odpowiedź: Wszelkie urządzenia aktywne dla telewizji szpitalnej zaprojektuje, dostarczy i uruchomi przyszły dostawca usług polegających na udostępnieniu kanałów telewizyjnych wybrany w drodze odrębnego postępowania przetargowego.

2. W dokumentacji elektrycznej silnoprądowej są dwa różniące się między sobą opisy i rzuty. Proszę o informację, który opis jest obowiązujący „3017_PW_UP_E_100_opis techniczny” czy opis „3017_PW_E_100_opis techniczny” oraz rzut np. „3017_PW_UP_E_101_niski_parter_siła” czy rzut „3017_PW_E_02_niski_parter_siła”?

Odpowiedź: Opis techniczny oraz rzut kondygnacji Niski parter z adnotacją „UP” w nazwie pliku dotyczą układu pomiarowego energii elektrycznej. Wszystkie wymienione w pytaniu rysunki są obowiązujące.