



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-06-12

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

Wentylacja i klimatyzacja

1. Proszę o sprecyzowanie, jakiej wielkości został dobrany kompaktowy, nadciśnieniowy system kontroli rozprzestrzeniania dymu na drogach ewakuacyjnych. Na rzutach (rys. IWK\_01a) jest podany typ Smoke Master SMPA 063, natomiast na schemacie napowietrzania (ZAŁĄCZNIK 6a) jest podany inny typ Smoke Master SMPA 040.

**Odpowiedź: Proszę przyjąć dowolny odpowiednik o parametrach równoważnych jak Smoke Master SPMA 063.**

2. Prosimy o podanie czy wszystkie materiały eksploatacyjne elementów instalacji wentylacji (np. filtry do central wentylacyjnych, nawiewników oraz stropów laminarnych) będą dostarczane przez służby techniczne Zamawiającego.

**Odpowiedź: Wykonawca dostarcza i uruchamia instalację wyposażoną w pełni w materiały eksploatacyjne, Zamawiający w trakcie trwania gwarancji i rękojmi będzie we własnym zakresie /służby własne Zamawiającego/ prowadził wymianę materiałów eksploatacyjnych dotyczących instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z wymaganiami dostawcy urządzeń i przekazaną instrukcją obsługi.**

3. Proszę o sprecyzowanie, czy wymiana materiałów eksploatacyjnych dostarczanych przez Zamawiającego będzie po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź: Odpowiedź jak na pyt. 2.**