

## Wykaz Uzupełnień Dokumentacji projektowej cz. 2

1. Zamawiający uszczegóławia wymagania techniczne jakie muszą spełniać zasilacze bezprzerwowe UPS
2. Zamawiający na wniosek PSP wymaga zamontowania dodatkowych drzwi /ścianki aluminiowej/ w korytarzu P3/44 o odporności ogniowej EI30.
3. Zamawiający dołącza kserokopie następujących dokumentów:
  - pozwolenie na budowę 2016 r.
  - pozwolenie na budowę 2018 r.
  - uzgodnienie Dokumentacji dokonane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
4. Zamawiający dołącza załączniki do PW kotłownia, wymiennikownia

Rzeszów, 30.05.2018