

01/02	SCHEMAT ROZDZIELNICY SRL
	Strona tytułowa
02/02	SCHEMAT ROZDZIELNICY SRL
	Schemat strukturalny

- Układ sieci: TN-S
- Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
- izolacja podstawowa,
  - obudowy urządzeń.
- Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyłączenie zasilania.
- Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:
- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
  - miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

AB - PROJEKT F.P.H.U. 3-606 KRAKÓW, UL. GEN. BOLESŁAWA ROI 4/1				
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie 35-111 Rzeszów, ul Krakowska 16			
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU SOR, BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM BIEGNĄCYM DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I WYNIESIONYM LADOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCA RATUNKOWEGO NA DACHU BUDYNKU W SZPITALU MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W RZESZOWIE - ETAP IV			
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT STRUKTURALNT ROZDZIELNICY SRL			
BRANŻA:		RYS. NR	SKALA:	
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	E-303		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	inż. elekt. Mariusz Kosioz upr. nr 585/01 mgr inż. elekt. Witold Pierz upr. nr 984/05	PODPIS:	DATA:	MAJ 2018
Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jałdchokówk innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.				

01	02	03	04	05	06	07
5RL ZASILANIE I STEROWANIE OGRZEWANIA RYNNY I WPUSTÓW DACHOWYCH PŁYTY ŁADOWISKA						
SCHEMAT ROZDZIELNICY 5RL - OGRZEWANIE RYNNY						
PROJEKTOWAŁ: inż. M. KOSIÓRZ upr. nr 585/01	SPRAWDZIŁ: mgr inż. WITOLD PIETRZ upr. nr 984/05	ASISTENT PROJEKTANTA/ DATA: MAJ 2018r.	BRANŻA: EL	NAZWA RYSUNKU: Rozdzielnica 5RL Schemat strukturalny	NUMER RYSUNKU: E-303	NUMER ARKUSZA: 02/02
01	02	03	04	05	06	07