

UWAGI:

1. RURY POCZTY PNEUMATYCZNEJ WEWNĄTRZ SZYBU OBUDOWAĆ PŁYTAMI PRO-MAT DO ODPORNOŚCI EIS 120
2. RURY POCZTY PNEUMATYCZNEJ PROWADZIĆ W PRZESTRZENI MIEDZY STROPEM A SUFITEM PODWIESZANYM

AB - PROJEKT F.P.H.U. 3-606 KRAKÓW, UL. GEN. BOLESŁAWA ROI 4/1			
INWESTOR:	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie 35-111 Rzeszów, ul Krakowska 16**		
TEMAT:	**BUDOWA BUDYNKU SOR, BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM BIEGNĄCYM DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I WYNIESIONYM LĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCA RATUNKOWEGO NA DACHU BUDYNKU W SZPITALU MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W RZESZOWIE**		
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT INSTALACJI POCZTY PNEUMATYCZNEJ		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	RYS. NR 61	SKALA: 1:100
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. arch. ANDRZEJ BRĄGIEL uprawnienia proj. nr GPIV-63/76/75 mgr inż. arch. ŁUKASZ CHMIEL mgr WITOLD BRĄGIEL	PODPIS:	DATA: CZERWIEC 2017

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

ArchiCAD 16 CERTYFIKAT NR 106024951