

WYKAZ ARKUSZY:


01/07	SCHEMAT ROZDZIELNICY RON
	Strona tytułowa
02/07	SCHEMAT ROZDZIELNICY RON
	Schemat strukturalny
03/07	SCHEMAT ROZDZIELNICY RON
	Schemat strukturalny
04/07	SCHEMAT ROZDZIELNICY RON
	Schemat strukturalny
05/07	SCHEMAT ROZDZIELNICY RON
	Schemat strukturalny
06/07	SCHEMAT ROZDZIELNICY RON
	Schemat strukturalny
07/07	SCHEMAT ROZDZIELNICY RON
	Schemat strukturalny

- Układ sieci: TN-S
- Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
- izolacja podstawowa,
 - obudowy urządzeń.
- Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyłączenie zasilania.
- Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:
- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
 - miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

<div>AB - PROJEKT F.P.H.U.</div> <div>3-606 KRAKÓW, UL. GEN. BOLESŁAWA ROI 4/1</div>			
INWESTOR:	<div>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</div> <div>Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie</div> <div>35-111 Rzeszów, ul Krakowska 16</div>		
TEMAT:	<div>BUDOWA BUDYNKU SOR, BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO</div> <div>WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM BIEGNĄCYM DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I WYNIESIONYM</div> <div>LADOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCA RATUNKOWEGO NA DACHU BUDYNKU</div> <div>W SZPITALU MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI</div> <div>W RZESZOWIE - ETAP IV</div>		
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RON		
BRANŻA:		RYS. NR	SKALA:
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	E-302	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	<div>inż. elekt. Mariusz Kosiorz</div> <div>upr. nr 585/01</div> <div>mgr inż. elekt. Witold Pierz</div> <div>upr. nr 984/05</div>	PODPIS:	DATA: <div>MAJ 2018</div>
<div>Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.</div> <div>Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jałdłchówiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.</div>			

SCHEMAT ROZDZIELNICY RON - OŚWIETLENIE NAVIGACYJNE II


01	02	03	04	05	06	07
----	----	----	----	----	----	----



Opis obwodu	Potrzeby CTV	Zabezpieczenie ziemnozwarciowe obwodu nawigacyjnego	Wskaźnik kierunku wiatru	Oświetlenie przeskodowe	LHAP1, zasilanie grzejki	Przelicznik świateł
Moc [W]	20		65	6	75	
Zasilanie urządzenie			LWC-230-S-C	OLI-230-A-S	LHAP1-230	
Rodzój kabla	YKY 2x1 mm		YKY-20 3x2.5	YKY-20 3x2.5		
Oznaczenie kabla						
Numer obwodu wej./wyj.	8		9	10	11	



SCHEMAT ROZDZIELNICZY RON - OŚWIETLENIE NAVIGACYJNE ■■■

PROJEKTOWAŁ: inż. M. KOŚCIORZ upr. nr 535/01	SPRAWDZIŁ: mgr inż. WITOLD PIERZ upr. nr 984/05	ASISTENT PROJEKTANTA/DATA: MAJ 2018r.	BRANŻA: EL	NAZWA RYSUNKU: Rozdzielnica RON Schemat strukturalny	NUMER RYSUNKU: E-302	NUMER ARKUSZA: 04/07	REWIZJA: 00	SKALA: -	FAZA: PW
01	02	03	04	05	06	07			



SCHEMAT ROZDZIELNICY RON - OSWIETLENIE NAWIGACYJNE IV

PROJEKTOWAŁ: inż. M. KOSIORZ	SPRAWDZIŁ: mgr inż. WITOLD PIERZ	ASISTENT PROJEKTANTA DATA: MAJ 2018r.	BRANŻA: EL	NAZWA RYSUNKU: Rozdzielnica RON Schemat strukturalny	NUMER RYSUNKU: E-302	NUMER AKRUSZA: 05/07	REWIZJA: 00	SKALA: -	Faza: PW
A4	01	02	03	04	05	06	07		



Sygnaty do BMS

Opis obwodu	Zasilanie lamp GKL
Moc [W]	150
Zasilanie uzrządzenie	13 x OPL-230-W-I
Rodzaj kabla	YKY-20 4x2,5 mm
Oznaczenie kabla	
Numer obwodu weł./wyj.	14

F									
SCHEMATY ROZDZIELNICZĄ RÖN - OSWIECILENIE NAWISACJÖNE V									
PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	ASISTENT PROJEKTANTA/DATA:	BRANŻA:	NAZWA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU:	NUMER ARKUSZA:	REZERWA:	SKALA:	FAZA:
inż. M. KOSIORZ	mgr inż. WITOLD PIERZ		EL	Rozdzielnica RÖN	E-302	06/07	00	-	PW
upr. nr 585/01	upr. nr 984/05			Schemat strukturalny					
A4	01	02	03	04	05	06	07	A4	

01	02	03	04	05	06	07
<div> <div> <div> <div>TD</div> <div>WP1</div> <div>WP1</div> <div>SO</div> </div> <div> <div>Moduł sterowania RON</div> <div> <div>Sterownik radiowy RC-230</div> <div>BMS</div> <div>SAP</div> </div> </div> </div> <div> <div>Obudowa szafki RON</div> <div> <div>1700</div> <div>600</div> <div>400</div> </div> </div> <div> <div>UWAGI I ZALECENIA:</div> <div> <div>1. Przekroje przewodów:</div> <div> <div>– sterownicze; 1mm²</div> <div>– prądowe; 2,5mm²</div> <div>– prądowe zbiorcze; 4mm²</div> </div> <div>2. Barwa izolacji:</div> <div> <div>– ochronne (uziemienie); żółto-zielone</div> <div>– neutralne; niebieskie lub szare</div> <div>– gorące; czarna lub brązowa</div> </div> </div> </div> <div> <div>Schemat blokowy sterowania</div> </div> </div>						
PROJEKTOWAŁ: inż. M. KOSIORZ upr. nr 585/01	SPRAWDZIŁ: mgr inż. WITOLD PIERZ upr. nr 984/05	ASISTENT PROJEKTANTA DATA: MAJ 2018r.	BRANŻA: EL	NAZWA RYSUNKU: Rozdziałnica RON Schemat strukturalny	NUMER RYSUNKU: E-302	NUMER ARKUSZA: 07/07 REMIZJA: 00 SKALA: - FAZA: PW
01	02	03	04	05	06	07